

COMUNIDAD EDIFICIO LA CAPILLA
RUT 65159509-6



Talca 17 de septiembre de 2019

SRA MARLENNE DURÁN
SEREMI DE SALUD
REGION DEL MAULE

Ref.: Presenta descargos acta de inspección ambiental Sin número, realizada el 11-09-2019

Estimada Seremi:

Por medio del presente documento, comparto plan de cumplimiento a las observaciones registradas en el acta de inspección ambiental, sin número, realizada el 11 de septiembre de 2019 a nuestra comunidad Edificio La Capilla, RUT 65159509-6, donde se requiere presentar el detalle de los siguiente 5 días hábiles posteriores a la visita.

1. Ficha técnica de calderas y potencia térmica
2. Ultima declaración de emisiones de fuentes fijas DS 138/05
3. Contrato de suministro de gas.
4. Certificado de registro de calderas
5. Informe de revisión y pruebas de funcionamiento
6. Informe de muestreo discreto de MP y SO₂

En contexto con el requerimiento anterior, se presenta información disponible a la fecha para los puntos 1, 2 y se presenta un plan de cumplimiento para regularizar el registro e informe de revisión y pruebas bajo los requerimientos del DS 10 y mediciones asociadas al cumplimiento del DS 49-2016 - Plan de Descontaminación Atmosférica para las comunas de Talca y Maule, gestionando y coordinando el muestreo Isocinético pendiente, con la empresa ECOINGEN SPA, Laboratorio de Mediciones Atmosféricas autorizado bajo resolución N°10212 del MINSAL y autorizado como Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental (ETFA) bajo resolución N° 421 de la SMA.

El programa de ejecución de los compromisos pendientes es el siguiente.

Ítem	Actividad	Fecha ejecución
1	Contrato de suministro de gas	25/9/2019
2	Aviso de revisión y pruebas de calderas	25/9/2019
3	Solicitud de inscripción de fuentes fijas	03/10/2019
4	Acondicionamiento de plataforma de muestreo	25/9/2019
5	Aviso de muestro oficial	25/9/2019
6	Ejecución de muestro	02/10/2019
7	Entrega de informe de muestreo	16/10/2019
8	Respuesta a Seremi en cumplimiento y declaración DS 49 PPDA	17/10/2019

COMUNIDAD EDIFICIO LA CAPILLA
RUT 65159509-6

A continuación, se detalla información disponible asociada a los puntos 1, 2 del detalle de fiscalización.

1. Ficha técnica de calderas y potencia térmica

Nº Registro F138	Tipo	Marca	Modelo	Potencia Eléctrica (kW)	Potencia Térmica (kWt)	Tipo de Combustible
CA013282-9	Caldera calefacción	Ivar	Superac 520	500	439.6	Diesel
CA013290-K	Caldera calefacción	Ariston	Genius Premiun EVO HP100	98	88	GN
CA013294-2	Caldera calefacción	Ariston	Genius Premiun EVO HP100	98	88	GN
CA013291-8	Caldera calefacción	Ariston	Genius Premiun EVO HP100	98	88	GN
CA013292-6	Caldera calefacción	Ariston	Genius Premiun EVO HP100	98	88	GN

Se dispondrá en sala de calderas, una placa con los antecedentes técnicos de la fuente y número de registro asignado por la autoridad.

De acuerdo a lo indicado en el artículo 42 tabla 26, numeral 6, se indica que para las fuentes indicadas solo aplica la medición de MP para la fuente con consumo de combustible Diesel, dejando exentas de medición a las que acrediten uso de combustible gaseoso.

2. Última declaración de emisiones de fuentes fijas DS 138/05

Se adjunta certificado de última declaración de emisiones DS 138, 2018.

Sin otro particular y agradeciendo su gestión, se despide atentamente.



Oscar Urzúa Fernández
Representante Legal

Rut: 7.164.046-5

EDIFICIO LA CAPILLA

Avda. Las Rastras 1390

Rut.: 65.159.509-6

Celular: 959919847 - Talca