

**CERTIFICADO DE REVISIONES Y PRUEBAS DE CALDERAS  
GENERADORES DE VAPOR Y AUTOCLAVES  
D.S. N° 48 DE 1984 DEL  
MINISTERIO DE SALUD**

**1.- INDIVIDUALIZACION DEL PROPIETARIO Y DEL EQUIPO**

Propietario o representante legal FRANCISCO CORTA Y CIA. LTDA. Fono: 310350  
Ubicación del equipo: Calle LONGITUDINAL SUR KM N° 195 Comuna: CURICO  
Equipo: Tipo ESCOCESA CON ANTIHOGAR HUMEDO N° Registro:  
Fabricante: WECO S.A. N° Fábrica: 263 Año: 1986  
Sup. Calefacción: 350 m2. Presión máx. trabajo: 100 L/P2 Prod. Vapor: 9900 K / hr.  
Plancha envolvente: Diámetro: 2550 mm. Espesor: 22 mm. Largo: 12300 mm.  
Fogón: Diámetro: 2160X2260X6600 mm. Espesor: 50,8 mm. Largo: 6600 mm.  
Frontales o tubulares: Espesor: 22 mm. Calidad de planchas : CAP. A - 515 - 70  
Tubos: Tipo: MANNESMAN Diámetro: 100 mm. Largo: 4600 mm. N° de tubos de humo: 230  
Válvula de seguridad: Tipo: ( 3 ) RESORTE Diámetro salida: 2 " Capacidad de evac. 3500 K / hr. (3 vál.)  
Graduación válvula: 106 L/P2 Otros accesorios de seguridad: ALARMA ACUSTICA  
Manómetro: Graduación ( rango ): L/P2 Instalación: REGLAMENTARIA  
Indicadores de nivel: Tubos SI ( 2 ) Llaves de prueba: SI ( 3 )  
Combustible usado: Tipo: LEÑA Consumo por hora: .....  
Tratamiento de agua: Tipo: ABLANDADOR Capacidad: 8 M3

**2.- REVISIONES Y PRUEBAS EJECUTADAS Y RESULTADOS OBTENIDOS**


REVISION O PRUEBA	FECHA	RESULTADOS
Revisión interna y externa	11-10-2011	BUENA
Prueba hidráulica	11-10-2011	BUENA
Prueba con Vapor	20-10-2011	BUENA
Prueba de acumulación	20-10-2011	BUENA
Pruebas especiales		

**CONCLUSIONES:**

El equipo fue sometido a las pruebas reglamentarias establecidas en el Decreto N° 48, cumpliendo satisfactoriamente. Se aplicó una prueba hidráulica de 150 l/p2, resultando sin deformaciones y sin fugas. El profesional que suscribe no se responsabiliza del deterioro del equipo a causa del no cumplimiento de las normas de operación, mantención y seguridad que se deberan tener presente.

VºBº JEFE DEPARTAMENTO PROGRAMAS  
SOBRE EL AMBIENTE

DIRECTOR SERVICIO DE SALUD

  
CARLOS ROJAS QUEZADA  
REG. PROF. N° 008 S.S. MAULE

