

Certificado de Autocontrol

Datos Generales

Folio	00000026733	Fecha de Ingreso al Sistema	20-04-2018
Tipo de Control	Autocontrol	Período de Evaluación	04/2018
RUT	93.329.000-k	Fecha Envío	20-04-2018
Empresa	DAVID DEL CURTO SA		
Establecimiento	CENTRAL FRUTICOLA RETIRO		
Ducto	PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA		

Muestra 1

Código de Informe de Laboratorio	023684	Tipo de Muestra	Compuesta
Nombre Laboratorio	AGQ Chile S.A/Agriquen América S.A		
Material/Producto	Proceso	Plan de Muestreo	Tabla 1 DS 90
Fecha de Ingreso	23-03-2018	Fecha de Muestreo	23-03-2018
Hora Inicio de Muestreo	09:10	Hora Terminó de Muestreo	17:10
Lugar de Muestreo	PANAMERICANA SUR KM 329 RETIRO PARRAL		
Caudal Comprometido	26	Unidad Medida	m3/día
Caudal	20,4		

Parámetros	Unidad de Medida	Valor Límite	Valor Medido
Aceites y Grasas	mg/L	20	<10
Aluminio	mg/L	5	0,233
Caudal	m3/día		20,4
Cloruros	mg/L	400	10,5
DBO5	mgO2/L	35	13,4
Fósforo	mg/L	10	<0,6
Hidrocarburos Fijos	mg/L	10	<10
Índice Fenol	mg/L	0,5	0,004
Nitrógeno Total Kjeldahl	mg/L	50	4,55
pH	Unidad	6 - 8,5	7,8
Poder Espumógeno	mm	7	<1
Sólidos Suspendidos Totales	mg/L	80	16,5
Temperatura	°C	35	18

Muestra 2

Código de Informe de Laboratorio	023684	Tipo de Muestra	Compuesta
Nombre Laboratorio	AGQ Chile S.A/Agriquen América S.A		
Material/Producto	Proceso	Plan de Muestreo	Tabla 1 DS 90
Fecha de Ingreso	24-03-2018	Fecha de Muestreo	23-03-2018
Hora Inicio de Muestreo	09:10	Hora Terminó de Muestreo	17:10
Lugar de Muestreo	PAANMERICANA SUR KM 329 PARRAL RETIRO		
Caudal Comprometido	26	Unidad Medida	m3/día
Caudal	20,4		

Parámetros	Unidad de Medida	Valor Límite	Valor Medido
Caudal	m3/día		3,06
Caudal	m3/día		1,55
Caudal	m3/día		3,3
Caudal	m3/día		3,09
pH	Unidad	6 - 8,5	7,79
pH	Unidad	6 - 8,5	7,93
pH	Unidad	6 - 8,5	7,77
pH	Unidad	6 - 8,5	6,97
Temperatura	°C	35	14,3
Temperatura	°C	35	14,1
Temperatura	°C	35	9,8
Temperatura	°C	35	14,6