

Certificado de Autocontrol

Datos Generales

Folio	00000038991	Fecha de Ingreso al Sistema	20-09-2019
Tipo de Control	Autocontrol	Período de Evaluación	08/2019
RUT	88.274.600-3	Fecha Envío	20-09-2019
Empresa	ANTARFOOD S A		
Establecimiento	PLANTA PROCESO ANTARFOOD		
Ducto	ANTAR		

Muestra 1

Código de Informe de Laboratorio	568076	Tipo de Muestra	Compuesta
Nombre Laboratorio	Laboratorio HIDROLAB S. A. / Laboratorio de Aguas		
Material/Producto	Proceso	Plan de Muestreo	Tabla 5 DS 90
Fecha de Ingreso	22-08-2019	Fecha de Muestreo	21-08-2019
Hora Inicio de Muestreo	03:32	Hora Terminó de Muestreo	02:32
Lugar de Muestreo	camara de muestreo		
Caudal Comprometido	1000	Unidad Medida	m3/dia
Caudal	131,083		

Parámetros	Unidad de Medida	Valor Límite	Valor Medido
Aceites y Grasas	mg/L	150	1,23
Manganeso	mg/L	4	0,18
pH	Unidad	5,5 - 9	6,8
SAAM	mg/L	15	<0,1
Sólidos Sedimentables	ml/L/h	20	<0,1
Sólidos Suspendidos Totales	mg/L	300	70
Zinc	mg/L	5	0,142