

Certificado de Autocontrol

Datos Generales

Folio	000000017353	Fecha de Ingreso al Sistema	11-04-2017
Tipo de Control	Autocontrol	Período de Evaluación	03/2017
RUT	94.282.000-3	Fecha Envío	11-04-2017
Empresa	SCA CHILE S.A.		
Establecimiento	SCA CHILE SA		
Ducto	PUNTO 1 CANAL DE DERRAME LAMPA		

Muestra 1

Código de Informe de Laboratorio	ES1714145	Tipo de Muestra	Compuesta
Nombre Laboratorio	SGS CHILE LTDA. - LABORATORIO AMBIENTAL SECTOR ENVIRONMENTAL		
Material/Producto	Proceso	Plan de Muestreo	Tabla 1 DS 90
Fecha de Ingreso	17-03-2017	Fecha de Muestreo	17-03-2017
Hora Inicio de Muestreo	15:10	Hora Terminó de Muestreo	15:35
Lugar de Muestreo	muestra compuesta/planta SCA		
Caudal Comprometido	9000	Unidad Medida	m3/día
Caudal	3989		

Parámetros	Unidad de Medida	Valor Límite	Valor Medido
Aceites y Grasas	mg/L	20	<14
Cadmio	mg/L	0,01	<0,01
Caudal	m3/día	9000	3989
Cianuro	mg/L	0,2	<0,02
Cromo Hexavalente	mg/L	0,05	<0,03
DBO5	mgO2/L	35	24
Fósforo	mg/L	10	0,3
Mercurio	mg/L	0,001	<0,0005
Níquel	mg/L	0,2	<0,05
Nitrógeno Total Kjeldahl	mg/L	50	1,4
pH	Unidad	6 - 8,5	7,56
Plomo	mg/L	0,05	<0,05
Sólidos Suspendidos Totales	mg/L	80	6
Sulfato	mg/L	1000	235
Temperatura	°C	35	29,6
Zinc	mg/L	3	0,07