

Certificado de Autocontrol

Datos Generales

Folio	000000028039	Fecha de Ingreso al Sistema	20-06-2018
Tipo de Control	Autocontrol	Período de Evaluación	05/2018
RUT	79.777.030-2	Fecha Envío	20-06-2018
Empresa	CIA SALMONIFERA DALCAHUE LIMITADA		
Establecimiento	PISCICULTURA CHARLEO		
Ducto	PUNTO 1 ESTERO CHARLEO		

Muestra 1

Código de Informe de Laboratorio	035417	Tipo de Muestra	Compuesta
Nombre Laboratorio	AGQ Chile S.A./Agriquen América S.A		
Material/Producto	Proceso	Plan de Muestreo	Tabla 1 DS 90
Fecha de Ingreso	08-05-2018	Fecha de Muestreo	07-05-2018
Hora Inicio de Muestreo	04:00	Hora Terminó de Muestreo	12:00
Lugar de Muestreo	Piscicultura Charleo Efluente		
Caudal Comprometido	558	Unidad Medida	m3/h
Caudal	4224		
Parámetros	Unidad de Medida	Valor Límite	Valor Medido
Aceites y Grasas	mg/L	20	<14
Caudal	m3/h	558	173
Caudal	m3/h	558	1
Caudal	m3/h	558	1
Caudal	m3/h	558	176
Caudal	m3/h	558	1
Caudal	m3/h	558	1
Caudal	m3/h	558	173
Caudal	m3/h	558	180
Caudal	m3/h	558	1
Caudal	m3/h	558	191
Caudal	m3/h	558	198
Caudal	m3/h	558	1
Caudal	m3/h	558	1
Caudal	m3/h	558	173
Caudal	m3/h	558	1
Caudal	m3/h	558	158
Caudal	m3/h	558	176
Caudal	m3/h	558	1
Caudal	m3/h	558	1
Caudal	m3/h	558	1
Caudal	m3/h	558	173
Caudal	m3/h	558	166
Caudal	m3/h	558	1
Caudal	m3/h	558	176
Caudal	m3/h	558	194
Caudal	m3/h	558	191
Caudal	m3/h	558	169
Caudal	m3/h	558	180
Caudal	m3/h	558	184
Caudal	m3/h	558	1
Caudal	m3/h	558	1
Cloruros	mg/L	400	3,83
DBO5	mgO2/L	35	<2



Fósforo	mg/L	10	<0,6
Nitrógeno Total Kjeldahl	mg/L	50	2,36
pH	Unidad	6 - 8,5	6,9
pH	Unidad	6 - 8,5	7
pH	Unidad	6 - 8,5	6,9
pH	Unidad	6 - 8,5	6,9
Poder Espumógeno	mm	7	<1
Sólidos Suspendidos Totales	mg/L	80	3,5
Temperatura	°C	35	10,9
Temperatura	°C	35	11,4
Temperatura	°C	35	10,4
Temperatura	°C	35	11,5