Certificado de Autocontrol

Datos Generales

Folio	000000044582	**Fecha de Ingreso al Sistema**	25-04-2020
Tipo de Control	Autocontrol	**Período de Evaluación**	03/2020
RUT	84.662.500-3	**Fecha Envío**	25-04-2020
Empresa	COOP SERV ABAST DISTR AGUA POT ALCAN SANEAM AMBIENT STA MARGARITA LTDA		
Establecimiento	COOP SERV ABAST DISTR AGUA POT ALCAN SANEAM AMBIENT STA MARGARITA LTDA		
Ducto	PUNTO 1 CANAL FAJARDINO		

Muestra 1

Código de Informe de Laboratorio	SAG112109	**Tipo de Muestra**	Compuesta
Nombre Laboratorio	CESMEC S.A., Division Quimica y Alimentos		
Material/Producto	Proceso	**Plan de Muestreo**	Tabla 1 DS 90
Fecha de Ingreso	24-03-2020	**Fecha de Muestreo**	23-03-2020
Hora Inicio de Muestreo	13:26	**Hora Termino de Muestreo**	12:26
Lugar de Muestreo	EFLUENTE		
Caudal Comprometido	1644	**Unidad Medida**	m3/dia
Caudal	1483		

Parámetros	Unidad de Medida	Valor Límite	Valor Medido
Aceites y Grasas	mg/L	20	11
Aluminio	mg/L	5	0,367
Caudal	m3/dia	1644	1483
Cloruros	mg/L	400	276
Coliformes Fecales o Termotolerantes	NMP/100 ml	1000	30000
DBO5	mgO2/L	35	19
Fósforo	mg/L	10	10
Hierro Disuelto	mg/L	5	0,17
Nitrógeno Total Kjeldahl	mg/L	50	11,89
pH	Unidad	6 - 8,5	7,6
Poder Espumógeno	mm	7	<2
Sólidos Suspendidos Totales	mg/L	80	195
Sólidos Suspendidos Volátiles	mg/L		218
Sulfato	mg/L	1000	279
Temperatura	°C	35	20,2
Zinc	mg/L	3	0,31