

## Certificado de Autocontrol

### Datos Generales

<b>Folio</b>	00000037113	<b>Fecha de Ingreso al Sistema</b>	11-07-2019
<b>Tipo de Control</b>	Autocontrol	<b>Período de Evaluación</b>	06/2019
<b>RUT</b>	92.091.000-9	<b>Fecha Envío</b>	11-07-2019
<b>Empresa</b>	UNILEVER CHILE LTDA		
<b>Establecimiento</b>	UNILEVER CHILE S.A. (2)		
<b>Ducto</b>	PUNTO 1 RIO MAPOCHO		

### Muestra 1

<b>Código de Informe de Laboratorio</b>	SAG107225	<b>Tipo de Muestra</b>	Compuesta
<b>Nombre Laboratorio</b>	CESMEC Ltda., Division Quimica y Alimentos		
<b>Material/Producto</b>	Aguas Servidas	<b>Plan de Muestreo</b>	Tabla 1 DS 90
<b>Fecha de Ingreso</b>	13-06-2019	<b>Fecha de Muestreo</b>	12-06-2019
<b>Hora Inicio de Muestreo</b>	14:46	<b>Hora Terminó de Muestreo</b>	13:46
<b>Lugar de Muestreo</b>	Carrascal 3551		
<b>Caudal Comprometido</b>	309	<b>Unidad Medida</b>	m <sup>3</sup> /día
<b>Caudal</b>	151,9		

Parámetros	Unidad de Medida	Valor Límite	Valor Medido
Aceites y Grasas	mg/L	20	<5
Aluminio	mg/L	5	0,2
Boro	mg/L	0,75	0,4
DBO5	mgO <sub>2</sub> /L	35	62
Fósforo	mg/L	10	0,8
Hidrocarburos Fijos	mg/L	10	<5
pH	Unidad	6 - 8,5	7,8
Poder Espumógeno	mm	7	18
Sólidos Suspendidos Totales	mg/L	80	<10