Certificado de Autocontrol

Datos Generales

Folio	000000046231	**Fecha de Ingreso al Sistema**	25-06-2020
Tipo de Control	Autocontrol	**Período de Evaluación**	03/2020
RUT	96.791.150-K	**Fecha Envío**	26-06-2020
Empresa	INMOBILIARIA SOCOVESA SUR S A		
Establecimiento	CONDOMINIO SILOS DE TOROBAYO		
Ducto	DESCARGA 1 RÍO VALDIVIA		

Muestra 1

Código de Informe de Laboratorio	202004003095	**Tipo de Muestra**	Compuesta
Nombre Laboratorio	Laboratorio HIDROLAB S. A. / Laboratorio de Aguas		
Material/Producto	Aguas Servidas	**Plan de Muestreo**	Tabla 1 DS 90
Fecha de Ingreso	20-03-2020	**Fecha de Muestreo**	19-03-2020
Hora Inicio de Muestreo	12:00	**Hora Termino de Muestreo**	11:00
Lugar de Muestreo	Camara de monitoreo planta		
Caudal Comprometido	146,25	**Unidad Medida**	m3/dia
Caudal	20,64		

Parámetros	Unidad de Medida	Valor Límite	Valor Medido
Aceites y Grasas	mg/L	20	<1
Aluminio	mg/L	5	0,514
Caudal	m3/dia	146,25	53,46
Caudal	m3/dia	146,25	53,89
Caudal	m3/dia	146,25	57,22
Caudal	m3/dia	146,25	53,6
Caudal	m3/dia	146,25	51,13
Caudal	m3/dia	146,25	64,95
Caudal	m3/dia	146,25	41,05
Caudal	m3/dia	146,25	20
Caudal	m3/dia	146,25	64,54
Caudal	m3/dia	146,25	46,4
Caudal	m3/dia	146,25	54,47
Caudal	m3/dia	146,25	41,95
Caudal	m3/dia	146,25	52,33
Caudal	m3/dia	146,25	46,26
Caudal	m3/dia	146,25	54,38
Caudal	m3/dia	146,25	58,03
Caudal	m3/dia	146,25	59,11
Caudal	m3/dia	146,25	57,14
Caudal	m3/dia	146,25	61,03
Caudal	m3/dia	146,25	47,98
Caudal	m3/dia	146,25	47,39
Caudal	m3/dia	146,25	42,24
Caudal	m3/dia	146,25	47,66
Caudal	m3/dia	146,25	52,2
Caudal	m3/dia	146,25	50,46
Caudal	m3/dia	146,25	47,72
Caudal	m3/dia	146,25	40,91
Caudal	m3/dia	146,25	48,07
Caudal	m3/dia	146,25	49,41
Caudal	m3/dia	146,25	53,69
Caudal	m3/dia	146,25	58,73
Coliformes Fecales o Termotolerantes	NMP/100 ml	1000	<2

DBO5	mgO2/L	35	20
Fósforo	mg/L	10	3
Hierro Disuelto	mg/L	5	<0,02
Nitrógeno Total Kjeldahl	mg/L	50	9
pH	Unidad	6 - 8,5	7,5
pH	Unidad	6 - 8,5	7,8
pH	Unidad	6 - 8,5	8,1
pH	Unidad	6 - 8,5	7,7
pH	Unidad	6 - 8,5	7,8
pH	Unidad	6 - 8,5	7
pH	Unidad	6 - 8,5	7,8
pH	Unidad	6 - 8,5	7,9
pH	Unidad	6 - 8,5	7,8
pH	Unidad	6 - 8,5	7,6
pH	Unidad	6 - 8,5	7,8
pH	Unidad	6 - 8,5	7,7
pH	Unidad	6 - 8,5	7,9
pH	Unidad	6 - 8,5	7,9
pH	Unidad	6 - 8,5	8,1
pH	Unidad	6 - 8,5	7,8
pH	Unidad	6 - 8,5	7,9
pH	Unidad	6 - 8,5	7,6
pH	Unidad	6 - 8,5	7,9
pH	Unidad	6 - 8,5	7,7
pH	Unidad	6 - 8,5	7,6
pH	Unidad	6 - 8,5	8
pH	Unidad	6 - 8,5	8
pH	Unidad	6 - 8,5	7,6
pH	Unidad	6 - 8,5	7,7
Poder Espumógeno	mm	7	<2
Sólidos Suspendidos Totales	mg/L	80	14
Sulfuro	mg/L	1	<0,1
Temperatura	°C	35	21
Temperatura	°C	35	22,4
Temperatura	°C	35	20,1
Temperatura	°C	35	20,5
Temperatura	°C	35	22,3
Temperatura	°C	35	22,1
Temperatura	°C	35	22,3
Temperatura	°C	35	22,3
Temperatura	°C	35	21,2
Temperatura	°C	35	22,2
Temperatura	°C	35	20,3
Temperatura	°C	35	21,7
Temperatura	°C	35	20,9

Temperatura	°C	35	21,4
Temperatura	°C	35	21,7
Temperatura	°C	35	20,8
Temperatura	°C	35	20,8
Temperatura	°C	35	21,5
Temperatura	°C	35	19,7
Temperatura	°C	35	21,8
Temperatura	°C	35	21
Temperatura	°C	35	20,5
Temperatura	°C	35	22,1
Temperatura	°C	35	21,6
Temperatura	°C	35	21,9