

Certificado de Autocontrol

Datos Generales

Folio	000000047980	Fecha de Ingreso al Sistema	04-09-2020
Tipo de Control	Autocontrol	Período de Evaluación	08/2020
RUT	79.662.080-3	Fecha Envío	04-09-2020
Empresa	AGRICOLA DON POLLO LIMITADA		
Establecimiento	AGRICOLA DON POLLO LTDA.		
Ducto	PUNTO 1 INFILTRACION		

Muestra 1

Código de Informe de Laboratorio	SAG113991	Tipo de Muestra	Compuesta
Nombre Laboratorio	CESMEC S.A., Division Quimica y Alimentos		
Material/Producto	Proceso	Plan de Muestreo	Tabla 2 DS 46
Fecha de Ingreso	04-08-2020	Fecha de Muestreo	04-08-2020
Hora Inicio de Muestreo	08:35	Hora Terminó de Muestreo	13:35
Lugar de Muestreo	Punto de infiltración		
Caudal Comprometido	2500	Unidad Medida	m3/dia
Caudal	1223		

Parámetros	Unidad de Medida	Valor Límite	Valor Medido
Aceites y Grasas	mg/L	9,84	1
DBO5	mgO2/L	30,9	26
Nitrógeno Total Kjeldahl	mg/L	15	<5
N-Nitrato + N-Nitrito	mg/L	10	<10
pH	Unidad	6 - 8,5	7,2
Sólidos Suspendidos Totales	mg/L	80	<10
Sulfato	mg/L	500	289