

Certificado de Autocontrol

Datos Generales

Folio	000000045334	Fecha de Ingreso al Sistema	28-05-2020
Tipo de Control	Autocontrol	Período de Evaluación	04/2020
RUT	96.928.510-K	Fecha Envío	28-05-2020
Empresa	EMPRESAS LIPIGAS S A		
Establecimiento	PLANTA LIPIGAS CON CON		
Ducto	PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR		

Muestra 1

Código de Informe de Laboratorio	200022221	Tipo de Muestra	Compuesta
Nombre Laboratorio	Análisis Ambientales ANAM S.A.		
Material/Producto	Proceso	Plan de Muestreo	Tabla 1 DS 90
Fecha de Ingreso	08-04-2020	Fecha de Muestreo	08-04-2020
Hora Inicio de Muestreo	10:18	Hora Terminó de Muestreo	10:18
Lugar de Muestreo	Lipigas ConCon Descarga Final Efluente		
Caudal Comprometido	9999999	Unidad Medida	m3/día
Caudal	35,83		
Parámetros	Unidad de Medida	Valor Límite	Valor Medido
Aceites y Grasas	mg/L	20	<14
Caudal	m3/día	9999999	35,83
DBO5	mgO2/L	35	8
Manganeso	mg/L	0,3	<0,033
pH	Unidad	6 - 8,5	7,4
Plomo	mg/L	0,05	<0,012
Poder Espumógeno	mm	7	<0,8
Sólidos Suspendidos Totales	mg/L	80	2
Temperatura	°C	35	19,6