

## Certificado de Autocontrol

### Datos Generales

<b>Folio</b>	000000047034	<b>Fecha de Ingreso al Sistema</b>	22-07-2020
<b>Tipo de Control</b>	Autocontrol	<b>Período de Evaluación</b>	06/2020
<b>RUT</b>	96.928.510-K	<b>Fecha Envío</b>	22-07-2020
<b>Empresa</b>	EMPRESAS LIPIGAS S A		
<b>Establecimiento</b>	PLANTA LIPIGAS CON CON		
<b>Ducto</b>	PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR		

### Muestra 1

<b>Código de Informe de Laboratorio</b>	200038829	<b>Tipo de Muestra</b>	Compuesta
<b>Nombre Laboratorio</b>	Análisis Ambientales ANAM S.A.		
<b>Material/Producto</b>	Proceso	<b>Plan de Muestreo</b>	Tabla 1 DS 90
<b>Fecha de Ingreso</b>	18-06-2020	<b>Fecha de Muestreo</b>	18-06-2020
<b>Hora Inicio de Muestreo</b>	12:10	<b>Hora Terminó de Muestreo</b>	12:10
<b>Lugar de Muestreo</b>	Lipigas Con-Con Descarga Final-Efluente		
<b>Caudal Comprometido</b>	9999999	<b>Unidad Medida</b>	m3/día
<b>Caudal</b>	34,94		
Parámetros	Unidad de Medida	Valor Límite	Valor Medido
Aceites y Grasas	mg/L	20	<14
Caudal	m3/día	9999999	34,94
DBO5	mgO2/L	35	32
Manganeso	mg/L	0,3	0,035
pH	Unidad	6 - 8,5	8,2
Plomo	mg/L	0,05	0,022
Poder Espumógeno	mm	7	6
Sólidos Suspendidos Totales	mg/L	80	19
Temperatura	°C	35	20,9