

Certificado de Autocontrol

Datos Generales

Folio	000000047309	Fecha de Ingreso al Sistema	13-08-2020
Tipo de Control	Autocontrol	Período de Evaluación	07/2020
RUT	87.756.500-9	Fecha Envío	12-01-2021
Empresa	ENAP REFINERIAS S A		
Establecimiento	TERMINAL MARÍTIMO DE QUINTERO		
Ducto	ENAP.QUINTERO		

Muestra 1

Código de Informe de Laboratorio	A353512020	Tipo de Muestra	Compuesta
Nombre Laboratorio	Silob Laboratorio Puerto Montt Ltda.		
Material/Producto	Proceso	Plan de Muestreo	Tabla 5 DS 90
Fecha de Ingreso	09-07-2020	Fecha de Muestreo	08-07-2020
Hora Inicio de Muestreo	14:30	Hora Terminó de Muestreo	13:30
Lugar de Muestreo	Efluente Total, ENAP Terminal Quintero		
Caudal Comprometido	20000	Unidad Medida	m3/día
Caudal	27,33		

Parámetros	Unidad de Medida	Valor Límite	Valor Medido
Aceites y Grasas	mg/L	150	<14
Aluminio	mg/L	10	4,63
Arsénico	mg/L	0,5	0,0126
Cadmio	mg/L	0,5	<0,002
Cianuro	mg/L	1	<0,01
Cobre	mg/L	3	0,181
Cromo Hexavalente	mg/L	0,5	<0,01
Cromo Total	mg/L	10	<0,03
Estaño	mg/L	1	<0,003
Fluoruro	mg/L	6	0,16
Hidrocarburos Totales	mg/L	20	0,38
Hidrocarburos Volátiles	mg/L	2	0,38
Índice Fenol	mg/L	1	0,0558
Manganeso	mg/L	4	0,196
Mercurio	mg/L	0,02	<0,0002
Molibdeno	mg/L	0,5	0,018
Níquel	mg/L	4	<0,03
pH	Unidad	5,5 - 9	7
Plomo	mg/L	1	0,014
SAAM	mg/L	15	0,041
Selenio	mg/L	0,03	0,001
Sólidos Sedimentables	ml/L/h	20	<1
Sólidos Suspendidos Totales	mg/L	300	43,4
Sulfuro	mg/L	5	<0,05
Temperatura	°C		11,8
Zinc	mg/L	5	0,095