Certificado de Autocontrol

Datos Generales

Folio	000000046596	**Fecha de Ingreso al Sistema**	17-07-2020
Tipo de Control	Autocontrol	**Período de Evaluación**	06/2020
RUT	3.611.018-k	**Fecha Envío**	17-07-2020
Empresa	NAJLE		
Establecimiento	PLANTA FAENADORA DE CARNES HN SAN CARLOS		
Ducto	PUNTO 1 ESTERO MARGARITA		

Muestra 1

Código de Informe de Laboratorio	202006008082	**Tipo de Muestra**	Compuesta
Nombre Laboratorio	Laboratorio HIDROLAB S. A. / Laboratorio de Aguas		
Material/Producto	Proceso	**Plan de Muestreo**	Tabla 1 DS 90
Fecha de Ingreso	11-06-2020	**Fecha de Muestreo**	10-06-2020
Hora Inicio de Muestreo	08:00	**Hora Termino de Muestreo**	16:20
Lugar de Muestreo	PANAMERICANA SUR KM 378 SAN CARLOS		
Caudal Comprometido	38	**Unidad Medida**	m3/dia
Caudal	4,16		

Parámetros	Unidad de Medida	Valor Límite	Valor Medido
Aceites y Grasas	mg/L	20	<1
Aluminio	mg/L	5	0,955
Caudal	m3/dia	38	4,16
Coliformes Fecales o Termotolerantes	NMP/100 ml	1000	<2
DBO5	mgO2/L	35	10
Fósforo	mg/L	10	0,48
Hierro Disuelto	mg/L	5	5,11
Nitrógeno Total Kjeldahl	mg/L	50	1,72
pH	Unidad	6 - 8,5	7,2
pH	Unidad	6 - 8,5	7,3
pH	Unidad	6 - 8,5	7,4
pH	Unidad	6 - 8,5	7,3
pH	Unidad	6 - 8,5	7,1
pH	Unidad	6 - 8,5	7,3
pH	Unidad	6 - 8,5	7,2
pH	Unidad	6 - 8,5	7,2
Poder Espumógeno	mm	7	<2
Sólidos Suspendidos Totales	mg/L	80	50
Sulfuro	mg/L	1	<0,1
Temperatura	°C	35	15,1
Temperatura	°C	35	15,4
Temperatura	°C	35	15,8
Temperatura	°C	35	15,4
Temperatura	°C	35	15,4
Temperatura	°C	35	15,2
Temperatura	°C	35	15,3
Temperatura	°C	35	15,1
Tolueno	mg/L	0,7	<0,005