

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

**APRUEBA INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYOS DE  
VALIDACIÓN ANUAL DEL SISTEMA DE MONITOREO  
CONTINUO DE EMISIONES (CEMS) DE LA UNIDAD DE  
GENERACIÓN ELÉCTRICA UGE GUACOLDA 5 DE LA CENTRAL  
TERMOELÉCTRICA GUACOLDA Y DECLARA SU VALIDACIÓN  
TOTAL PARA LOS PARÁMETROS QUE INDICA**

**RESOLUCION EXENTA N° 404**

**Santiago, 20 MAR 2019**

**VISTOS:**

Lo dispuesto en el artículo segundo de la Ley N° 20.417, que fija el la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente; en la Ley N° 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente; en la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; en la Ley N° 19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; en el D.S. N° 13, de 2011, del Ministerio del Medio Ambiente, que establece Norma de Emisión para Centrales Termoeléctricas; en la Resolución Exenta N° 57, de 2013, de la Superintendencia del Medio Ambiente, que aprueba "Protocolo para validación de Sistemas de Monitoreo Continuo de Emisiones [CEMS] en Centrales Termoeléctricas"; en la Resolución Exenta N° 583, de 2014, de la Superintendencia del Medio Ambiente, que aprueba anexo III "Aseguramiento de calidad, reporte de datos, sustitución de datos perdidos y anómalos, auditorias y revalidaciones" del Protocolo para Validación de Sistemas de Monitoreo Continuo de Emisiones [CEMS] en Centrales Termoeléctricas; en los artículos 79 y siguientes de la Ley N° 18.834, que Aprueba Estatuto Administrativo; en la Resolución Exenta N° 424, de 2017, de esta Superintendencia, que fija la Organización Interna de la Superintendencia del Medio Ambiente; en la Resolución N° RA 119123/58, de 2017, de esta Superintendencia, que renueva el nombramiento en el cargo de don Rubén Verdugo Castillo; en la Resolución Exenta N° 565, de 9 de junio de 2017, de esta Superintendencia del Medio Ambiente, que establece orden de Subrogancia para el cargo de jefe de División de Fiscalización y asigna labores directivas; en la Resolución Exenta N° 81, de 2019, de esta Superintendencia, que Establece Orden de Subrogancia para el Cargo de Fiscal de la Superintendencia del Medio Ambiente; y en la Resolución N° 1.600 de 2008, de la Contraloría General de la República, que fija normas sobre exención del trámite de Toma de Razón.

**CONSIDERANDO:**

1° El inciso primero del artículo 2° de la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente, que establece que la Superintendencia es el servicio público creado para ejecutar, organizar y coordinar el seguimiento y fiscalización de los instrumentos de gestión ambiental que dispone la Ley, entre ellos las normas de emisión;

2° El artículo 8° del D.S. N° 13 de 2011, del Ministerio del Medio Ambiente, que establece Norma de Emisión para Centrales Termoeléctricas, el cual requiere que las fuentes emisoras existentes y nuevas instalen y certifiquen un sistema de monitoreo continuo de emisiones para MP, SO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub> y otros parámetros de interés, el que será aprobado mediante resolución fundada de la Superintendencia;

3° La Resolución Exenta N° 1569 del 13 de diciembre de 2018 donde se aprueban y declaran totalmente validados los CEMS instalados en la chimenea de la unidad de generación eléctrica UGE GUACOLDA 5 de la CENTRAL TERMOELÉCTRICA GUACOLDA;

4° La carta de fecha 02 de octubre de 2018 de la empresa GUACOLDA ENERGÍA S.A., mediante la cual ingresa el AVISO DE EJECUCIÓN DE ENSAYOS DE VALIDACIÓN (AEEV) donde el titular de la fuente informa a la Superintendencia del Medio Ambiente, bajo carta Gantt, la fecha en que será llevado a cabo los ensayos para la validación de los CEMS instalados y la Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental (ETFA) a cargo de su ejecución;

5° La carta de fecha 27 de noviembre de 2018 de la empresa GUACOLDA ENERGÍA S.A., mediante la cual ingresa el INFORME DE RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE VALIDACIÓN (IREV) DE PRUEBAS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD, donde el titular de la fuente presenta a la Superintendencia del Medio Ambiente, los resultados obtenidos de los ensayo de validación ejecutados a los CEMS instalados y bajo los cuales la Superintendencia del Medio Ambiente pronuncia su aprobación o rechazo mediante resolución exenta, previo al examen detallado del informe de resultados;

6° El INFORME DE FISCALIZACIÓN DFZ-2018-3014-III-NE, elaborado por la División de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente, que da cuenta del resultado del Examen de Información realizado al IREV presentado y cuyo análisis técnico recomienda aprobar totalmente los resultados obtenidos de ese IREV, validando los parámetros Flujo y MP;

7° Que, en razón de lo anteriormente expuesto, se procede a resolver lo siguiente;

#### RESUELVO:

**PRIMERO. APRUEBESE** el "INFORME DE RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE VALIDACIÓN (IREV) DE PRUEBAS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD", de los CEMS instalados en la unidad de generación eléctrica UGE GUACOLDA 5 de la CENTRAL TERMOELÉCTRICA GUACOLDA perteneciente a la empresa GUACOLDA ENERGÍA S.A.

**SEGUNDO. DECLÁRESE** validados los CEMS instalados en la chimenea de la Unidad de generación eléctrica UGE GUACOLDA 5, para el siguiente sistema:

| Componente   |       | Marca      | Modelo           | N° serie | Rango        |
|--------------|-------|------------|------------------|----------|--------------|
| Analizador   | MP    | SICK       | FWE200           | 14108418 | 0 – 200 S.L. |
|              | Flujo | EEMC       | Gas Flow Monitor | 1773     | 0 – 25 mmca  |
| Sistema DAHS |       | MITSUBISHI | MELSEC-Q         | -        | -            |



TERCERO. TENGASE PRESENTE que los parámetros Validados por la Unidad de generación eléctrica UGE GUACOLDA 5 de la CENTRAL TERMOELÉCTRICA GUACOLDA hasta la fecha de la presente resolución, son los siguientes:

| Parámetro Requerido D.S. 13/11: Norma de Emisión para Centrales Termoeléctricas | Parámetro Evaluado | Fecha Inicio de datos válidos |            |
|---|--------------------|-------------------------------|------------|
|   |                    | Desde                         | Hasta      |
| NOx   | Aprobado (*)       | 24-06-2018                    | 24-06-2019 |
| SO2   | Aprobado (*)       | 24-06-2018                    | 24-06-2019 |
| O2  | Aprobado (*)       | 24-06-2018                    | 24-06-2019 |
| CO2   | Aprobado (*)       | 24-06-2018                    | 24-06-2019 |
| Flujo   | Aprobado           | 27-10-2018                    | 27-10-2019 |
| Material Particulado  | Aprobado           | 27-10-2018                    | 27-10-2019 |

(\*) Resolución Exenta N° 1569 del 13 de diciembre de 2018.

CUARTO. TENGASE PRESENTE que para efectos del D.S.N°13 de 2011, del Ministerio del Medio Ambiente, la Unidad de generación eléctrica UGE GUACOLDA 5 de la CENTRAL TERMOELÉCTRICA GUACOLDA, corresponde a una fuente nueva que tiene las siguientes características:

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Fuente Emisora Existente/Nueva | Nueva – Fecha de puesta en Servicio 15-diciembre-2015 |
| Conformación                   | Caldera de Poder + Turbina de Vapor                   |
| Combustible Principal          | Carbón Bituminoso + Carbón Sub bituminoso             |
| Combustible Secundario         | Petróleo  |
| Potencia Térmica               | 338,0383 MWt  |
| Ubicación Chimenea             | WGS 1984 UTM Zone 19S E 279150 N 6849200              |

QUINTO. TENGASE PRESENTE la obligación de someter los CEMS validados a los procesos de auditorías y validación anual según las instrucciones de carácter general de la Superintendencia del Medio Ambiente y de acuerdo a los procedimientos y periodos en ellos señalados.

SEXTO. NOTIFÍQUESE la presente resolución por carta certificada a la empresa GUACOLDA ENERGÍA S.A., Rut 96.635.700-2, domiciliada en Rosario Norte 532 Piso 19, Las Condes - Santiago.

ANOTESE, NOTIFÍQUESE, DESE CUMPLIMIENTO Y ARCHIVESE

CLAUDIA PASTORE HERRERA  
JEFE DIVISIÓN FISCALIZACIÓN (S)  
SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE



EIS/BOL/JRF/VDS

Notificación por carta certificada:

- Empresa GUACOLDA ENERGÍA S.A., RUT 96.635.700-2, domiciliada en Rosario Norte 532, piso 19, Las Condes, Santiago.

Adj.:

- Informe DFZ-2018-3014-III-NE

C.c.:

- División de Fiscalización, Superintendencia del Medio Ambiente.
- Fiscalía, Superintendencia del Medio Ambiente.
- Oficina de Partes, Superintendencia del Medio Ambiente.



Superintendencia del Medio Ambiente  
Gobierno de Chile

INFORME DE FISCALIZACIÓN  
RESULTADOS ENSAYOS DE VALIDACIÓN ANUAL DE CEMS

EXAMEN DE LA INFORMACIÓN

"INFORME DE RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE VALIDACIÓN (IREV) DE PRUEBAS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD"

UNIDAD DE GENERACIÓN ELÉCTRICA UGE GUACOLDA 5  
CENTRAL TERMOELÉCTRICA GUACOLDA  
GUACOLDA ENERGÍA S.A.

DFZ-2018-3014-III-NE

Unidad Fiscalizable: Guacolda.



|           | Nombre                | Firma   |
|-----------|-----------------------|---|
| Aprobado  | Juan Pablo Rodriguez. | X <br>Juan Pablo Rodriguez<br>Jefe Calidad de Aire y Emisiones Atmosféricas<br>Firmado por: Juan Pablo Rodriguez Fernandez |
| Elaborado | Victor Hugo Delgado.  | X <br>Victor Hugo Delgado.<br>Profesional División Fiscalización<br>Firmado por: victor hugo delgado segura                |

Tabla de Contenidos

| Tema   | Página |
|--|--------|
| 1. RESUMEN. ....   | 3      |
| 2. IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD.....  | 3      |
| 3. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN .....                               | 5      |
| 4. MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA FISCALIZACIÓN.....                          | 5      |
| 5. INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL QUE REGULAN LA ACTIVIDAD FISCALIZADA..... | 6      |
| 6. EXAMEN DE LA INFORMACION Y RESULTADOS.....                                  | 6      |
| 7. CONCLUSIONES.....   | 7      |



1. RESUMEN.

La UNIDAD 5 de la CENTRAL TERMOELÉCTRICA GUACOLDA, perteneciente a la empresa GUACOLDA ENERGÍA S.A., está afecta al cumplimiento del D.S. N° 13/2011 del Ministerio del Medio Ambiente (MMA), que establece “Norma de Emisión para Centrales Termoeléctricas”. En su artículo 8°, dicha norma obliga a las centrales a “Instalar y Certificar un Sistema de Monitoreo Continuo de Emisiones (CEMS)” para lo cual la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) dicta bajo Resolución Exenta N° 57/2013 el “Protocolo para la Validación de Sistemas de Monitoreo Continuo de Emisiones (CEMS) en Centrales Termoeléctricas”.

Considerando las exigencias contenidas en el artículo N°8 del D.S. N°13/2011 del MMA es importante señalar que posterior a los ensayos de validación donde un CEMS haya cumplido y aprobado todos los requerimientos establecidos en el protocolo para ser considerado válido por esta superintendencia, el titular de la fuente, deberá velar por el óptimo funcionamiento del CEMS validado, cumpliendo en todo momento con un sistema de Aseguramiento de Calidad (AC) y una serie de actividades orientadas al resguardo del buen funcionamiento del CEMS que ha sido instalado en la chimenea para medir sus emisiones. En vista de lo anterior, la Superintendencia del Medio Ambiente, publica en el Diario Oficial la Resolución Exenta N° 583/2014 que aprueba el Anexo III del Protocolo sobre “Aseguramiento de calidad, reporte de datos, sustitución de datos perdidos y anómalos, auditorías y revalidaciones” donde se establecen los criterios mínimos que se fijan para implementar un sistema de aseguramiento de calidad, reporte de datos y las respectivas auditorías y revalidaciones que se deben realizar para mantener la vigencia en la validación del CEMS, considerando las especificaciones en la parte 75, volumen 40 del Código de Regulaciones Federales (CFR) de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (US-EPA).

El procedimiento llevado a cabo por la empresa para el proceso de VALIDACIÓN ANUAL fue el que se detalla en la Tabla 1 y que se presenta a continuación:

Tabla 1. Etapas del proceso de validación del CEMS

| Fecha      | Etapas   |
|------------|--|
| 02-10-2018 | La empresa GUACOLDA ENERGÍA S.A., ingresó a la oficina de partes de la SMA el “Aviso de Ejecución de los Ensayos de Validación” de la UNIDAD 5 de la CENTRAL TERMOELÉCTRICA GUACOLDA, informando bajo Carta Gantt la realización del ensayos a realizar.   |
| 27-11-2018 | La empresa GUACOLDA ENERGÍA S.A., ingresó a la oficina de partes de la SMA el “INFORME DE RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE VALIDACIÓN (IREV) DE PRUEBAS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD”, de la UNIDAD 5 de la CENTRAL TERMOELÉCTRICA GUACOLDA, entregando los resultados finales del ensayo y a partir del cual, la SMA pronuncia su aprobación o rechazo mediante resolución fundada, previo al examen detallado del informe de resultados. |

La dirección de los ensayos de VALIDACIÓN ANUAL así como la aplicación de los respectivos Métodos de Referencia fue realizada por la Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental (ETFA) PROTERM S.A. Los ensayos ejecutados son los que se especifican en la Tabla 2 a continuación:

Tabla 2. Ensayos de validación Ejecutados

| Ensayo                                      | Parámetros           |  |
|---|----------------------|--|
|   | Flujo                |  |
|   | Material Particulado |  |
| Exactitud Relativa (ER)                     |                      |  |
| Auditoría de Correlación de Respuesta (ACR) |                      |  |

De acuerdo al examen de información realizado, no se detectaron hallazgos que afecten la integridad de los ensayos ejecutados. Los ensayos realizados cumplieron con las metodologías y límites especificados en el protocolo, luego los CEMS instalados se consideran óptimos para el monitoreo continuo de las emisiones, entregando resultados confiables que se corroboran con las metodologías de referencia aprobadas. En virtud de lo anterior, el “INFORME DE RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE VALIDACIÓN (IREV) DE PRUEBAS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD” UNIDAD 5 de la CENTRAL TERMOELÉCTRICA GUACOLDA perteneciente a la empresa GUACOLDA ENERGÍA S.A., debe ser Aprobado.

2. IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD

|   |  |   |
|---|--|---|
| Unidad Fiscalizable: Guacolda.  |  | Fuente: Unidad 5.   |
| Región: Región de Atacama.  |  | Ubicación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada:<br>Isla Guacolda S/N, Huasco. |
| Provincia: Huasco.  |  |   |
| Comuna: Huasco.   |  |   |
| Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada:<br>Empresa Eléctrica Guacolda S.A.                                |  | RUT o RUN:<br>96.635.700-2  |
| Domicilio Titular:<br>Avenida Apoquindo 3885, Oficina 10. Las condes.   |  | Correo electrónico:<br>Javier.giorgio@aes.com   |
|   |  | Teléfono: (56) 2-3624000  |
| Identificación del Representante Legal:<br>Javier Giorgio   |  | RUT o RUN: 22.202.311-2   |
| Domicilio Representante Legal:<br>El bosque Norte 500, Piso 19, Oficina 902. Las Condes.                                  |  | Correo electrónico: <a href="mailto:mnarbona@guacolda.cl">mnarbona@guacolda.cl</a>      |
| Fase de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Fase de Operación.   |  | Teléfono: (56) 23624000   |
| Tipo de fuente:<br>Caldera Recuperadora de Vapor.   |  | Combustibles utilizados:<br>Carbón bituminoso, sub-Bituminoso y Coque de Petróleo.      |
| CEMS Instalados: O <sub>2</sub> seco, NO <sub>x</sub> , SO <sub>2</sub> , CO <sub>2</sub> , Flujo y Material Particulado. |  |   |



3. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL (ETFA)

|   |  |
|---|--|
| Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental:<br>▪ Proterm S.A. | RUT o RUN:<br>▪ 78.155.540-1   |
| Región:<br>▪ Región del Biobío.                               | Ubicación de la ETFA:<br>▪ Avenida Sanhueza 1825 – B, Pedro de Valdivia, Concepción. |
| Correo Electrónico:<br>▪ proterm@proterm.cl                   | Teléfono:<br>▪ (56-41) 2332098   |

4. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

|  |                          |   |
|--|--------------------------|---|
| Actividad Programada de Seguimiento Ambiental de RCA y/o Otros Instrumentos: | Actividad No Programada: | X |
|--|--------------------------|---|

En caso de corresponder a una actividad No Programada, precisar si fue recibida por:

|           |            |                      |                     |
|-----------|------------|----------------------|---------------------|
| Denuncia: | De Oficio: | Otros (especificar): | Validación de CEMS. |
|-----------|------------|----------------------|---------------------|

5. MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA FISCALIZACIÓN

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Aguas marinas                     | Residuos líquidos   |
| Aguas subterráneas                | Residuos sólidos  |
| Aguas superficiales               | Ruidos y/o vibraciones  |
| x Aire                            | Sistemas de vida y costumbres   |
| Fauna                             | Suelos y/o litología  |
| Flora y/o vegetación              | Paisaje   |
| Glaciares                         | Otros, (especificar):<br>Protocolo para la validación de CEMS de la SMA (Res. N° 57/2013) |
| Patrimonio histórico y/o cultural |   |



6. INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL QUE REGULAN LA ACTIVIDAD FISCALIZADA

|   |  |  |
|---|--|--|
|   | Resolución (es) de Calificación Ambiental (es), especificar:         |  |
| X | Norma (s) de Emisión, especificar:                                   | D.S. N°13/2011 del Ministerio del Medio Ambiente. Norma de Emisión para Centrales Termoeléctricas. |
|   | Norma (s) de Calidad, especificar:                                   |  |
|   | Plan (es) de Prevención y/o Descontaminación Ambiental, especificar: |  |

7. EXAMEN DE LA INFORMACIÓN Y RESULTADOS

7.1. Detalle de la información proporcionada

Los documentos asociados a las actividades de fiscalización se describen a continuación:

Tabla N° 3: Documentos Remitidos

| N° | Documento Remitido  | Fecha entrega |
|----|---|---------------|
| 1  | INFORME DE RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE VALIDACIÓN (IREV) DE PRUEBAS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD | 27-11-2018    |

7.2. Hechos constatados y observaciones del “INFORME DE RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE VALIDACIÓN (IREV) DE PRUEBAS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD”, UNIDAD 5 de la CENTRAL TERMOELÉCTRICA GUACOLDA, perteneciente a la empresa GUACOLDA ENERGÍA S.A.

Tabla N° 4: Hechos Constatados

| N° | Ítem   | Hechos Constatados y Observaciones |
|----|--|------------------------------------|
| 1  | Resumen Ejecutivo.   | Sin Observaciones.                 |
| 2  | Descripción General del proceso de la Fuente.              | Sin Observaciones.                 |
| 3  | Descripción de los Equipos y Principios de Operación.      | Sin Observaciones.                 |
| 4  | Ensayo Exactitud Relativa (ER): Parámetro Flujo.           | Sin Observaciones.                 |
| 5  | Auditoría de correlación de respuesta (ACR): Parámetro MP. | Sin Observaciones.                 |
| 6  | Conclusiones.  | Sin Observaciones.                 |

8. CONCLUSIONES

El examen de información realizado al “INFORME DE RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE VALIDACIÓN (IREV) DE PRUEBAS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD” UNIDAD 5 de la CENTRAL TERMOELÉCTRICA GUACOLDA, perteneciente a empresa GUACOLDA ENERGÍA S.A., consideró la verificación de las exigencias asociadas a la Resolución N° 583/2014 de la SMA, que aprueba el Anexo III del Protocolo sobre “Aseguramiento de calidad, reporte de datos, sustitución de datos perdidos y anómalos, auditorías y revalidaciones”. Del total de exigencias verificadas, no se observaron hallazgos que afecten la integridad de los ensayos ejecutados. Los ensayos realizados cumplieron con las metodologías y límites especificados en el protocolo, luego los CEMS instalados se consideran óptimos para el monitoreo continuo de las emisiones, entregando resultados confiables que se corroboran con las metodologías de referencia aprobadas.

En virtud de lo anterior, el “INFORME DE RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE VALIDACIÓN (IREV) DE PRUEBAS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD” UNIDAD 5 de la CENTRAL TERMOELÉCTRICA GUACOLDA perteneciente a la empresa GUACOLDA ENERGÍA S.A., debe ser Aprobado.

Se entrega a continuación un resumen de los parámetros validados por la UNIDAD 5 de la CENTRAL TERMOELECTRICA GUACOLDA:

Tabla N° 5: Resumen Parámetros Validados

| Parámetro Requerido D.S. 13/11: Norma de Emisión para Centrales Termoeléctricas | Parámetro Evaluado | Fecha Inicio de datos válidos |            |
|---|--------------------|-------------------------------|------------|
|   |                    | Desde                         | Hasta      |
| NOx   | Aprobado (*)       | 24-06-2018                    | 24-06-2019 |
| SO2   | Aprobado (*)       | 24-06-2018                    | 24-06-2019 |
| O2  | Aprobado (*)       | 24-06-2018                    | 24-06-2019 |
| CO2   | Aprobado (*)       | 24-06-2018                    | 24-06-2019 |
| Flujo   | Aprobado           | 27-10-2018                    | 27-10-2019 |
| Material Particulado  | Aprobado           | 27-10-2018                    | 27-10-2019 |

(\*) Resolución Exenta N° 1569 del 13 de diciembre de 2018.

En la Tabla N° 6 al final de este informe, se resumen los componentes del CEMS informados por el titular y que han sido validados para lo cual, el titular de la fuente deberá tomar conocimiento y cumplir con los puntos establecidos en el numeral 5.2.6 del protocolo a fin de asegurar el óptimo funcionamiento de los equipos, considerando además los siguientes puntos:

- El titular de la fuente deberá informar previamente y con al menos 10 días hábiles a la SMA, cualquier tipo de intervención que se vaya a realizar al CEMS validado.
- En los casos de reemplazos de uno o más componentes del CEMS, se deberá realizar por uno equivalente o superior en tecnología.
- En base al punto anterior, cualquier cambio o modificación que afecte la integridad del CEMS, dejara sin efecto la validación actual del CEMS, debiendo someter a una revalidación que considere la ejecución de todos los ensayos realizados (como si fuese la primera vez).
- Se deberá asegurar el óptimo funcionamiento de los analizadores, mediante las respectivas mantenciones y calibraciones, asegurando además las condiciones óptimas de almacenamiento a temperaturas adecuadas al interior de la caseta (20 a 25°C), una humedad relativa inferior al 50%, presión positiva (superior a la atmosférica), libre de material particulado y de elementos ajenos o que no se vinculen a los CEMS. La caseta deberá permanecer cerrada y con acceso restringido solo a personal autorizado.
- Las condiciones anteriormente señaladas podrán ser sujeto de fiscalización durante una inspección.

Tabla N° 6: Identificación del CEMS Validado

| Componente   |       | Marca      | Modelo           | N° serie | Rango        |
|--------------|-------|------------|------------------|----------|--------------|
| Analizador   | MP    | SICK       | FWE200           | 14108418 | 0 – 200 S.L. |
|              | Flujo | EEMC       | Gas Flow Monitor | 1773     | 0 – 25 mmca  |
| Sistema DAHS |       | mitsubishi | MELSEC-Q         | -        | -            |



4

SEÑOR  
GUACOLDA ENERGIA S.A.  
ROSARIO NORTE 532, PISO 19  
LAS CONDES

404

Exp

5881

CORREO CERTIFICADO

