

Anexo Fiscalización Ambiental PDA Osorno

Unidad Fiscalizable: Museo y
Archivo Histórico Municipal de
Osorno

Dirección: Manuel Antonio Matta
#825

Fecha Fiscalización: 02/06/2022

Medida: Prohibición de uso de artefactos unitarios a leña en las dependencias de los Órganos de la Administración del Estado y en los edificios Municipales - D.S. N° 47/2016

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fotografía N°1

Fecha: 02/06/2022

Descripción: Fotografía edificio Museo y Archivo Histórico Municipal de Osorno.



Fotografía N°2

Fecha: 02/06/2022

Descripción: Fotografía interior sistema de calefacción de caldera a petróleo N° de registro OSO – 309 AC.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Caldera tipo	MD 233		Capacidad agua caldera	l	203
Nº de fabricación	*		Presión máxima ejercicio	bar	5
Año de construcción	2014		Temp. máxima ejercicio	°C	100
Red: 230V 50Hz	Capacidad	Presión máx.	Temp. máx.		
W	Acumulador	bar	°C		
Combustible (sólo los que están marcados con una X)	Gas <input checked="" type="checkbox"/> H	Categoría II2H3+	Leña <input type="checkbox"/>	Carbón <input type="checkbox"/>	Gasóleo <input checked="" type="checkbox"/>
POTENCIAS	min	kW	max	kW	max
Útil	233			253	
Hogar	258			258	
Código P.I.N.	CE-0604BM3697		Sup. m²		
Aprobación	CE 1312		MADE in ITALY		
* Ver nº de fabricación en el cuerpo de la caldera					
Unical AG S.p.A. 46033 CASTELDARIO (MN) - Via Roma Tel. +39 0376 57001 - Fax +39 0376 660556 www.unical.eu info@unical-ag.com					



Fotografía N°3

Fecha: 02/06/2022

Descripción: Fotografía tabla informativa caldera a petróleo N° de registro OSO – 309 AC.

Fotografía N°4

Fecha: 02/06/2022

Descripción: Fotografía exterior del estanco a petróleo utilizado para abastecer la caldera.

ORD. N° ____ 12 ____ /

MAT: Comunica número de registro de Equipo que se indica.

Osorno, 07 de Enero del 2015

DE: TERESITA CANCINO MORAGA
JEFA OFICINA PROVINCIAL OSORNO
SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD

A: JAIME BERTIN VALENZUELA
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
JUAN MACKENNA N° 851 - OSORNO

Atendiendo a lo solicitado, y en cumplimiento al artículo 3° del Decreto Supremo N° 10 del año 2012 del Ministerio de Salud, que Aprueba el Reglamento de Calderas, Autodaves y Equipos que Utilizan Vapor de Agua, comunico a Ud. número de Registro Regional, correspondiente al siguiente equipo:

1.- CALDERA DE AGUA CALIENTE (CALDERA DE CALFACCIÓN)									
Fabricante	UNICAL WID-333	de	Modelo	CP-0080H3097	N°	A-04000541	Año	2014	
Año	2014	de	Modelo	CP-0080H3097	N°	A-04000541	Año	2014	
Modificado	---	de	Modelo	---	N°	---	Año	---	
2.- UBICACIÓN DEL EQUIPO					3.- IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO				
Dirección: Barrio Antonio María Rodríguez Francisco Bilbao									
Calle	Osorno	Ciudad	Osorno	Localidad	Región	Los Lagos			
4.- IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO									
NIT 4 9 2 1 0 1 0 0 - 6 Rector y Rector Rector ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO									


NÚMERO DE REGISTRO REGIONAL DE LOS LAGOS, OFICINA OSORNO **OSO - 309 AC**

La modificación o cambio de alguno de los antecedentes presentados para su incorporación al registro, debe contar con autorización previa de la Autoridad Sanitaria.

CONTRÓLESE. El pago del arancel ascendente a \$5.200, acreditado mediante comprobante de recaudación N° S1009-1737 de fecha 29 de Diciembre de 2014, e ingresa en el ítem correspondiente.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,

"Por orden de la Secretaría Regional Ministerial De Salud Región de Los Lagos"



TERESITA CANCINO MORAGA
JEFA OFICINA PROVINCIAL OSORNO
REGION DE LOS LAGOS

COPIA
DISTRIBUCIÓN:
- Trámite (2 copias)
- Jefe Acción Sanitaria
- Unidad de Salud Ocupacional
- Jefatura - oficina de partes
- Archivo digital

Fecha de la(s) visita(s) de inspección (contando, აღმწერ, revisión, fecha y ciudad)	TERMINO DE INSTALACION	20/11/2014	11:00 - 12:30
Fecha de instalación de vapor	N/A		
Revisión de la red de distribución de vapor, instalaciones y accesorios	N/A		
Revisión del sistema de calefacción, calefacción y calefacción	TERMINO DE INSTALACION	20/11/2014	11:00 - 12:30
Fecha de instalación	N/A		

Fotografía N°5

Fecha: 02/06/2022

Descripción: Fotografía ORD N°12 del 07/01/2015 de la SEREMI de salud Oficina Provincial Osorno.