Certificado de Autocontrol

Datos Generales

Folio	000000057544	**Fecha de Ingreso al Sistema**	14-09-2021
Tipo de Control	Autocontrol	**Período de Evaluación**	08/2021
RUT	96.981.310-6	**Fecha Envío**	14-09-2021
Empresa	COMPANIA CERVECERA KUNSTMANN S A		
Establecimiento	COMPAÑIA CERVECERA KUNSTMANN S.A.		
Ducto	PUNTO 1 RÍO VALDIVIA		

Muestra 1

Código de Informe de Laboratorio	202109002085	**Tipo de Muestra**	Compuesta
Nombre Laboratorio	Laboratorio HIDROLAB S. A. / Laboratorio de Aguas		
Material/Producto	Proceso	**Plan de Muestreo**	Tabla 2 DS 90
Fecha de Ingreso	18-08-2021	**Fecha de Muestreo**	16-08-2021
Hora Inicio de Muestreo	09:30	**Hora Termino de Muestreo**	09:30
Lugar de Muestreo	Planta Valdivia		
Caudal Comprometido	552	**Unidad Medida**	m3/dia
Caudal	290,8		

Parámetros	Unidad de Medida	Valor Límite	Valor Medido
Aceites y Grasas	mg/L	50	<1
Caudal	m3/dia	552	290,8
Coliformes Fecales o Termotolerantes	NMP/100 ml	1000	500
DBO5	mgO2/L	300	16
Fósforo	mg/L	15	2,53
Hierro Disuelto	mg/L	10	0,034
Indice Fenol	mg/L	1	<0,1
Nitrógeno Total Kjeldahl	mg/L	75	6,72
pH	Unidad	6 - 8,5	8,03
Sólidos Suspendidos Totales	mg/L	300	<5
Temperatura	°C	40	23,16