

	PROCEDIMIENTO DE ACCIÓN SISTEMA DE DECLARACION DE EMISIONES DE FUENTES FIJAS. MINSAL D.S.138 "GRUPO ELECTRÓGENO"	REF: P-CA-63 Página 1 de 1 Rev : F138 Fecha : 12/11/20
---	---	---

R-CA-63.02

VISTOS: LO DISPUESTO EN DECRETO 15 ESTABLECE PLAN DE DESCONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA PARA EL VALLE CENTRAL DE LA REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS, CAPÍTULO IV CONTROL DE EMISIONES INDUSTRIALES MEDIDAS PARA GRUPOS ELECTRÓGENOS *ARTÍCULO 27. TRANSCURRIDOS DOCE MESES DESDE LA PUBLICACIÓN DEL PRESENTE DECRETO EN EL DIARIO OFICIAL, LOS GRUPOS ELECTRÓGENOS INSTALADOS O QUE SE INSTALEN EN LA ZONA SATURADA DEBERÁN CONTAR CON UN HORÓMETRO DIGITAL, SELLADO E INVOLVABLE, SIN VUELTA A CERO, CON EL CUAL SE MEDIRÁN SUS HORAS DE FUNCIONAMIENTO, LAS QUE DEBERÁN SER REGISTRADAS E INFORMADAS ANUALMENTE A LA SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE.*

CONSIDERANDO: USO DE EMERGENCIA DEL GRUPO ELECTRÓGENO, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: TIPO: GRUPOS ELECTROGENOS. SEC-TE1: FOLIO 1516198 CV179258. COMBUSTIBLE: PETROLEO N2(DIESEL). MARCA: SKAND 60 KVA-PRIME 1500RPM, 380V. Nº REGISTRO F138 EL030572-3 RENDIMIENTO 11,3 L/H Nº SERIE MODELO TC6612011507 TC66. NRO. REGISTRO UNIDAD FOCAL EL030572M01-3 NRO. REGISTRO DUCTO CH109559-5 **FOCO USO SISTEMA DE EMERGENCIA.**

Y EN MÉRITO DE LO EXPUESTO, DICTO LA SIGUIENTE:

POR MEDIO DEL PRESENTE, en cumplimiento al Plan / Norma: D.S. N°15/2013 MMA PDA para el Valle Central VI Región. Año: 2020. Intervalo: Anual. Periodo: Anual. SE INFORMA A LA SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE HORAS DE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO IDENTIFICADO, POR MEDIO VENTANILLA ÚNICA [5461623] FUNDO LAS VIRGINIAS CAMARICO 2001, RENGO RUT 89.255.000-K SISTEMA PLANES Y NORMAS ATMOSFÉRICAS PLANES DE DESCONTAMINACIÓN.

SE ADJUNTA A LA PRESENTA PRESENTACIÓN:

- a) R-CA-63.03 CONTROL REGISTRO HOROMETRO DIGITAL, SELLADO E INVOLVABLE, SIN VUELTA A CERO, CON EL CUAL SE MEDIRÁN SUS HORAS DE FUNCIONAMIENTO.
- b) R-CA-63.01.- DECLARACIONES DEL ESTABLECIMIENTO AÑO 2021 (01/01/2021 AL 31/12/2021) REGISTRO HORAS DE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.

CON FECHA 03-01-2022.-

ATTE,

ID 5461623
FUNDO LAS VIRGINIAS CAMARICO 2001, Rengo
ENCARGADO CLAUDIO ALEJANDRO ROJAS GUERRERO

U. Prevención	12/11/20	U. Administración y Finanzas	12/11/20	Gerencia	12/11/20
Elaborado por	Fecha	Revisado por	Fecha	Aprobado por	Fecha


DOCUMENTO ORIGINAL

VICTORIA AGRICOLA MIN SAL D.S.138 "GRUPO ELECTRÓGENO"	PROCEDIMIENTO DE ACCIÓN SISTEMA DE DECLARACION DE EMISIONES DE FUENTES FIJAS.	REF: P-CA-63 Página 1 de 1 Rev : F138 Fecha : 12/11/20
--	---	---

R-CA-63.01.- DECLARACIONES DEL ESTABLECIMIENTO AÑO 2021 (01/01/2021 AL 31/12/2021)

TIPO	GRUPOS ELECTROGENOS	MARCA	SKAND 60 KVA-PRIME 1500rpm, 380v/ EL030572-3	Nº SERIE MODELO	TC6612011507 TG66	
					Nº REGISTRO UNIDAD FOCAL CCFB	EL.030572M01-3
SEC-TEI	FOLIO 1516198 CV179258	IDENTIFICADOR	EL-OR-749	NRO. REGISTRO DUCTO	20300101	CHI09559-5
COMBUSTIBLE	PETROLEO N2(DIESEL)	RENDIMIENTO	11,3 L/H	FOCO USO	SISTEMA DE EMERGENCIA	
FECHA	HORA DE INICIO	HORA DE TERMINO	USO (X)	HORAS TRABAJADAS	HORAS ACUMULADAS	REGISTRO RE-CARGA DIESEL (L)
11/02/21	10:30:00	11:45:00	X	1,75	422,55	14,13 LECTURA HORÓMETRO 421,3 HORAS AL INICIO 01/01/2021
14/05/21	15:25:00	17:40:00	X	1,75	424,3	18,78 FRANCISCO PIZARRO ABARCA
17/06/21	05:00:00	13:45:00	X	8,75	433,05	18,88 FRANCISCO PIZARRO ABARCA
25/06/21	16:30:00	17:55:00	X	1,12	434,17	21,66 FRANCISCO PIZARRO ABARCA
15/07/21	10:34:00	14:55:00	X	4,35	442,32	83,06 FRANCISCO PIZARRO ABARCA
22/09/21	12:00:00	12:35:00	X	0,58	442,19	6,59 FRANCISCO PIZARRO ABARCA

U. Prevención	12/11/19	U. Administración y Finanzas	12/11/19	Gerencia	12/11/19
Elaborado por	Fecha	Revisado por	Fecha	Aprobado por	Fecha



PROCEDIMIENTO DE ACCIÓN
SISTEMA DE DECLARACIÓN DE
EMISIÓNES DE FUENTES FIJAS.

REF: P-CA-63
Página 2 de 1
Rev : F138
Fecha : 12/11/20

R-CA-63.01.- DECLARACIONES DEL ESTABLECIMIENTO AÑO 2021 (01/01/2021 AL 31/12/2021)

TIPO	GRUPOS ELECTROGENOS	MARCA	Nº SERIE MODELO	TC6612011507 TC66
SEC-TEI	FOLIO 1516198 CV179258	Nº REGISTRO F138	EL030572-3	NRO. REGISTRO UNIDAD FOCAL
		IDENTIFICADOR	EL-OR-749	CCF8 NRO. REGISTRO DUCTO FOCO USO
COMBUSTIBLE	PETROLEO N2(DIESEL)	RENDIMIENTO	11,3 L/H	SISTEMA DE EMERGENCIA
FECHA	HORA INICIO	HORA DE TERMINO	USO (X)	
			EMERGENCIA	MANTENCION
				TRABAJADAS
				HORAS ACUMULADAS
				HORAS RE-CARGA
28/09/21	11:00:00	11:51:00	X	3,95 446,85 44,64
15/10/21	08:12:00	10:45:00	X	1,55 448,4 17,52
30/11/21	08:08:00	08:05:00	X	2,13 451,33 33,15
			X	
			X	
			X	
			X	

U. Prevención	12/11/19	U. Administración y Finanzas	12/11/19	Gerencia	12/11/19
Elaborado por	Fecha	Revisado por	Fecha	Aprobado por	Fecha



**PROCEDIMIENTO DE ACCIÓN
SISTEMA DE DECLARACION DE
EMISIONES DE FUENTES FIJAS.
MINSAL D.S.138 "GRUPO ELECTRÓGENO"**

REF: P-CA-63
Página 1 de 2
Rev : F138
Fecha : 12/11/20

R-CA-63.03

CONTROL REGISTRO HOROMETRO DIGITAL, SELLADO E INVOLABLE, SIN VUELTA A CERO, CON EL CUAL SE MEDIRÁN SUS HORAS DE FUNCIONAMIENTO.

TIPO	GRUPOS ELECTROGENOS	MARCA	SKAND 60 KVA-PRIME 1500rpm, 380v	Nº SERIE MODELO	TC6612011507 TC66
SEC-TE1	FOLIO 1516198 CV179258	Nº REGISTRO F138	EL030572-3	NRO. REGISTRO UNIDAD FOCAL	EL030572M01-3
		IDENTIFICADOR	EL-OR-749	CCF8	20300101
				NRO. REGISTRO DUCTO	CH109559-5
COMBUSTIBLE	PETROLEO N2(DIESEL)	RENDIMIENTO	11,3 L/H	FOCO USO	SISTEMA DE EMERGENCIA

FECHA: 03/01/2022.-



U. Prevención	12/11/20	U. Administración y Finanzas	12/11/20	Gerencia	12/11/20
Elaborado por	Fecha	Revisado por	Fecha	Aprobado por	Fecha



**PROCEDIMIENTO DE ACCIÓN
SISTEMA DE DECLARACION DE
EMISIONES DE FUENTES FIJAS.
MINSAL D.S.138 “GRUPO ELECTRÓGENO”**

**REF: P-CA-63
Página 2 de 2
Rev : F138
Fecha : 12/11/20**

AGRÍCOLA
VICTORIA

U. Prevención	12/11/20	U. Administración y Finanzas	12/11/20	Gerencia	12/11/20
Elaborado por	Fecha	Revisado por	Fecha	Aprobado por	Fecha