

Reportado por: Valentina Vergara

Fecha y Hora de emisión: 09-12-2022 11:27:52

## COMPROBANTE N°1011349

Remisión de antecedentes respecto de las condiciones, compromisos y medidas establecidas en las resoluciones de calificación ambiental

Titular

RUT Titular

AGUAS DEL ALTIPLANO S.A.

76215634-2

## 1. Información básica

## 1.1 ¿Existe un Plan de Contingencias o Emergencias?

No

## 1.2 RCAs asociadas

Proyecto	Resolución Exenta	Año	Unidades Fiscalizables
43/1998 AMPLIACION DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE DE IQUIQUE	43	1998	- SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EL CARMELO - AGUAS DEL ALTIPLANO

## 2. Dirección o lugar donde ocurrió el Aviso/Contingencia/Incidente

2.1 Comuna / : Pozo Almonte /

Región

: -20.259944461454168

2.2 Dirección

: Ruta A-65

2.4 Longitud

: -69.75474423654867

2.3 Latitud

: 421180

2.6 Coord.

: 7759570

2.5 Coord. Este

: 19

Norte

2.7 Huso:

## 3. Lugar afectado

## 3.1 Lugar afectado por el Aviso/Contingencia/Incidente

Sala eléctrica de la Planta Elevadora de agua potable El Carmelo

## 4. Descripción del Aviso/Contingencia/Incidente

## 4.1 Fecha del incidente

23-11-2022 13:15:00

## 4.2 Dimensionamiento de la superficie

#### 4.3 Tipos de Aviso/Contingencia/Incidente

- Incendios

#### 4.4 Componente Ambiental Afectado

- Aire

#### 4.5 Descripción del Aviso/Contingencia/Incidente

Incendio al interior de la sala eléctrica PEAP El Carmelo, afectando solo a los tableros de accionamiento de las motobombas 1 y 2.

#### 4.6 ¿Se han implementado medidas ante el Aviso/Contingencia/Incidente ocurrido?

Si

#### 4.7 Descripción Medidas Implementadas

Se desenergiza S/E para bloqueo de energía de la sala. Se llama a bomberos a las 13:15 del día 23 de noviembre controlando la situación y dando por finalizada la emergencia a las 14:20.

### 5. Documentos adjuntos

---

- Informe Incendio PEAP Carmelo VF.pdf



---

**Superintendencia de Medio Ambiente | Gobierno de Chile**

Teatinos Nro. 280 pisos 7, 8 y 9. Santiago.

[portal.sma.gob.cl](http://portal.sma.gob.cl)

Imprimir