

Certificado de Control Directo

Datos Generales

Folio	00000070794	Fecha de Ingreso al Sistema	13/02/2023
Tipo de Control	Control Directo	Período de Evaluación	08/2022
RUT	77.071.440-0	Envío	13 18:41:45/02/2023
Empresa	COMERCIAL Y SERVICIOS SUR AUSTRAL LIMITADA		
Establecimiento	MARINE HARVEST CHILE S A		
Ducto	PTO 1 SECTOR CHAMIZA		

Control Directo 1

Código de Informe de Laboratorio	220068844	Tipo de Muestra	Compuesta
Nombre Laboratorio	Análisis Ambientales ANAM S.A.		
Material/Producto	Proceso	Plan de Muestreo	Tabla 2 DS 90
Fecha de Ingreso	13/02/2023	Fecha de Muestreo	04/08/2022
Hora Inicio de Muestreo	00:00	Hora Terminó de Muestreo	00:00
Lugar de Muestreo	MARINE HARVEST CHAMIZA		
Caudal Comprometido	1380	Unidad Medida	m3/día
Caudal	314,5		

Parámetros	Unidad de Medida	Valor Límite	Valor Medido
Aceites y Grasas	mg/L	50	<14
Aluminio	mg/L	10	<0,017
Arsénico	mg/L	1	<0,01
Boro	mg/L	3	0,181
Cadmio	mg/L	0,3	<0,01
Cianuro	mg/L	1	<0,018
Cloruros	mg/L	2000	223,3
Cobre	mg/L	3	<0,011
Cromo Hexavalente	mg/L	0,2	<0,02
DBO5	mgO2/L	300	25
Fluoruro	mg/L	5	0,187
Fósforo	mg/L	15	1,4
Hidrocarburos Fijos	mg/L	50	<1
Hierro Disuelto	mg/L	10	0,17
Índice Fenol	mg/L	1	<0,006
Manganeso	mg/L	3	<0,033
Mercurio	mg/L	0,01	<0,0003
Molibdeno	mg/L	2,5	<0,01
Níquel	mg/L	3	<0,018
Nitrógeno Total Kjeldahl	mg/L	75	7,575
Pentaclorofenol	mg/L	0,01	<0,0006
pH	Unidad	6 - 8,5	8,43
Plomo	mg/L	0,5	<0,012
Poder Espumógeno	mm	7	<2
Selenio	mg/L	0,1	<0,009
Sólidos Suspendidos Totales	mg/L	300	8
Sulfato	mg/L	2000	14
Sulfuro	mg/L	10	<0,03
Temperatura	°C	40	14
Tetracloroetano	mg/L	0,4	<0,00059
Tolueno	mg/L	7	<0,0008
Triclorometano	mg/L	0,5	0,01811
Xileno	mg/L	5	<0,0015
Zinc	mg/L	20	<0,006