


INFORME TRASVASIJE EDS TECK	CLIENTE	COPEC S.A.
	REFERENCIA	EDS Teck
	FECHA	04-12-2022
	AREA	OPERACIONES

1. Datos

Trabajos a Desarrollar : Trasvasije combustible EDS Teck
Ubicación : EDS Teck
Empresa Mandante : Copec S.A.
Empresa Ejecutora : Matcom Ingeniería Ltda.
Personal Involucrado : 01 Electromecánico


2. Desarrollo y procedimiento de los trabajos

Se sube a faena Teck QB1 el día sábado 03 del pte., por contingencia de estanque sumergido de gasolina roto.


Para realizar trasvasije de gasolina se monta bomba de diafragma (bomba operada por aire) la cual se conecta con compresor de tornillo a través de manguera de aire y las respectivas mangueras de succión conectada a bomba y de descarga al camión tanque, se realiza trasvasije de 17.000 litros de gasolina de estanque sumergido a camión tanque con bomba de diafragma

Terminado el trasvasije se deja área despejada y limpia.


Se adjuntan fotografías de trabajo realizado.



INFORME TRASVASIJE EDS TECK	CLIENTE	COPEC S.A.
	REFERENCIA	EDS Teck
	FECHA	04-12-2022
	AREA	OPERACIONES



INFORME TRASVASIJE EDS TECK 	CLIENTE	COPEC S.A.
	REFERENCIA	EDS Teck
	FECHA	04-12-2022
	AREA	OPERACIONES



INFORME TRASVASIJE EDS TECK	CLIENTE	COPEC S.A.
	REFERENCIA	EDS Teck
	FECHA	04-12-2022
	AREA	OPERACIONES

Jaime Barrera R.
Matcom Ingenieria Ltda.