

Certificado de Autocontrol

Datos Generales

Folio	00000064541	Fecha de Ingreso al Sistema	15-06-2022
Tipo de Control	Autocontrol	Período de Evaluación	05/2022
RUT	78.001.640-K	Fecha Envío	15-06-2022
Empresa	SERVICIOS GEOSERVICE LIMITADA		
Establecimiento	SERVICIOS GEOSERVICE LTDA		
Ducto	PUNTO 1 ESTERO LA CADENA		

Muestra 1

Código de Informe de Laboratorio	A22057836	Tipo de Muestra	Compuesta
Nombre Laboratorio	AGQ Chile S.A/Agriquen América S.A		
Material/Producto	Mezcla	Plan de Muestreo	Tabla 1 DS 90
Fecha de Ingreso	17-05-2022	Fecha de Muestreo	16-05-2022
Hora Inicio de Muestreo	10:12	Hora Terminó de Muestreo	10:12
Lugar de Muestreo	Descarga final		
Caudal Comprometido	300	Unidad Medida	m ³ /día
Caudal	120,41		

Parámetros	Unidad de Medida	Valor Límite	Valor Medido
Aceites y Grasas	mg/L	20	<10
Coliformes Fecales o Termotolerantes	NMP/100 ml	1000	240
DBO5	mgO ₂ /L	35	<2
Fósforo	mg/L	10	<0.6
Nitrógeno Total Kjeldahl	mg/L	50	2,48
pH	Unidad	6 - 8,5	7,33
Poder Espumógeno	mm	7	<1
Sólidos Suspendidos Totales	mg/L	80	16
Temperatura	°C	35	9,6
Triclorometano	mg/L	0,2	0,0053