

Certificado de Autocontrol

Datos Generales

Folio	000000062712	Fecha de Ingreso al Sistema	28-03-2022
Tipo de Control	Autocontrol	Período de Evaluación	02/2022
RUT	78.469.140-3	Fecha Envío	28-03-2022
Empresa	MATADERO MIGUEL CORTES PENA E.I.R.L.		
Establecimiento	MATADERO MIGUEL CORTES PENA E.I.R.L		
Ducto	PUNTO 1 MALLÍN SIN NOMBRE		

Muestra 1

Código de Informe de Laboratorio	75320	Tipo de Muestra	Puntual
Nombre Laboratorio	5M S.A., Laboratorio de Analisis		
Material/Producto	Proceso	Plan de Muestreo	Tabla 3 DS 90
Fecha de Ingreso	01-02-2022	Fecha de Muestreo	01-02-2022
Hora Inicio de Muestreo	07:00	Hora Terminó de Muestreo	10:38
Lugar de Muestreo	Pangal 1078		
Caudal Comprometido	999999	Unidad Medida	m3/día
Caudal	0,5		
Parámetros	Unidad de Medida	Valor Límite	Valor Medido
Aceites y Grasas	mg/L	20	14
DBO5	mgO2/L	35	23
Fósforo	mg/L	2	0,5
Nitrógeno Total	mg/L	10	5,9
pH	Unidad	6 - 8,5	6,73
Sólidos Suspendidos Totales	mg/L	80	10
Temperatura	°C	30	21