

## Certificado de Autocontrol

### Datos Generales

<b>Folio</b>	000000064355	<b>Fecha de Ingreso al Sistema</b>	03-06-2022
<b>Tipo de Control</b>	Autocontrol	<b>Período de Evaluación</b>	04/2022
<b>RUT</b>	78.469.140-3	<b>Fecha Envío</b>	03-06-2022
<b>Empresa</b>	MATADERO MIGUEL CORTES PENA E.I.R.L.		
<b>Establecimiento</b>	MATADERO MIGUEL CORTES PENA E.I.R.L		
<b>Ducto</b>	PUNTO 1 MALLÍN SIN NOMBRE		

### Muestra 1

<b>Código de Informe de Laboratorio</b>	77463	<b>Tipo de Muestra</b>	Puntual
<b>Nombre Laboratorio</b>	5M S.A., Laboratorio de Analisis		
<b>Material/Producto</b>	Proceso	<b>Plan de Muestreo</b>	Tabla 3 DS 90
<b>Fecha de Ingreso</b>	01-04-2022	<b>Fecha de Muestreo</b>	01-04-2022
<b>Hora Inicio de Muestreo</b>	07:00	<b>Hora Terminó de Muestreo</b>	11:45
<b>Lugar de Muestreo</b>	Pangal 1078		
<b>Caudal Comprometido</b>	999999	<b>Unidad Medida</b>	m3/dia
<b>Caudal</b>	0,5		
Parámetros	Unidad de Medida	Valor Límite	Valor Medido
Aceites y Grasas	mg/L	20	<14
DBO5	mgO2/L	35	26
Fósforo	mg/L	2	<0,5
Nitrógeno Total	mg/L	10	4,9
pH	Unidad	6 - 8,5	6,78
Sólidos Suspendidos Totales	mg/L	80	<10
Temperatura	°C	30	19