

Certificado de Autocontrol

Datos Generales

Folio	000000068201	Fecha de Ingreso al Sistema	24-10-2022
Tipo de Control	Autocontrol	Período de Evaluación	09/2022
RUT	78.469.140-3	Fecha Envío	24-10-2022
Empresa	MATADERO MIGUEL CORTES PENA E.I.R.L.		
Establecimiento	MATADERO MIGUEL CORTES PENA E.I.R.L		
Ducto	PUNTO 1 MALLÍN SIN NOMBRE		

Muestra 1

Código de Informe de Laboratorio	82563	Tipo de Muestra	Puntual
Nombre Laboratorio	5M S.A., Laboratorio de Analisis		
Material/Producto	Proceso	Plan de Muestreo	Tabla 3 DS 90
Fecha de Ingreso	01-09-2022	Fecha de Muestreo	01-09-2022
Hora Inicio de Muestreo	07:00	Hora Terminó de Muestreo	10:45
Lugar de Muestreo	Pangal 1078		
Caudal Comprometido	999999	Unidad Medida	m3/dia
Caudal	0,5		
Parámetros	Unidad de Medida	Valor Límite	Valor Medido
Aceites y Grasas	mg/L	20	<14
DBO5	mgO2/L	35	13
Fósforo	mg/L	2	<0,5
Nitrógeno Total	mg/L	10	12,7
pH	Unidad	6 - 8,5	6,96
Sólidos Suspendidos Totales	mg/L	80	<10
Temperatura	°C	30	21