Certificado de Autocontrol

Datos Generales

Folio	000000077184	**Fecha de Ingreso al Sistema**	12-10-2023
Tipo de Control	Autocontrol	**Período de Evaluación**	09/2023
RUT	76.044.336-0	**Fecha Envío**	12-10-2023
Empresa	GOLDEN OMEGA S.A.		
Establecimiento	GOLDEN OMEGA		
Ducto	G_OMEGA		

Muestra 1

Código de Informe de Laboratorio	IAG60587	**Tipo de Muestra**	Compuesta
Nombre Laboratorio	CESMEC S.A., Division Quimica y Alimentos		
Material/Producto	Proceso	**Plan de Muestreo**	Tabla 5 DS 90
Fecha de Ingreso	07-09-2023	**Fecha de Muestreo**	05-09-2023
Hora Inicio de Muestreo	10:00	**Hora Termino de Muestreo**	10:00
Lugar de Muestreo	Punto muestreo DS90 emisario Golden Omega. GO-RIL-01		
Caudal Comprometido	16800	**Unidad Medida**	m3/dia
Caudal	14016		

Parámetros	Unidad de Medida	Valor Límite	Valor Medido
Aceites y Grasas	mg/L	150	<1
Aluminio	mg/L	10	<0,1
pH	Unidad	5,5 - 9	7,3
pH	Unidad	5,5 - 9	7,3
pH	Unidad	5,5 - 9	7,3
pH	Unidad	5,5 - 9	7,4
pH	Unidad	5,5 - 9	7,3
pH	Unidad	5,5 - 9	7,2
pH	Unidad	5,5 - 9	7,3
pH	Unidad	5,5 - 9	7,3
pH	Unidad	5,5 - 9	7,3
pH	Unidad	5,5 - 9	7,3
pH	Unidad	5,5 - 9	6,6
SAAM	mg/L	15	<0,5
Sólidos Sedimentables	ml/L/h	20	<0,5
Sólidos Suspendidos Totales	mg/L	300	129
Temperatura	°C	28	23,4
Temperatura	°C	28	23,4
Temperatura	°C	28	24,5
Temperatura	°C	28	24,8
Temperatura	°C	28	26,7
Temperatura	°C	28	24,8
Temperatura	°C	28	22,9
Temperatura	°C	28	21,9
Temperatura	°C	28	23,9
Temperatura	°C	28	24,5
Temperatura	°C	28	22,5
Temperatura	°C	28	23,2