

**FICHA DE MEDICIÓN DE HUMEDAD DE LEÑA**

Léña Miguel Hernández

Equipo utilizado ( Marca y Modelo)	Volumen estimado del lote (metro estéreo)	Muestra	% de humedad	Nº muestras > 25% Humedad	Conclusión
Xilo higrómetro Delm leonel RD113	100	1	12,5	13,6	El lote <u>nº</u> supera el 25% de humedad.
		2	13,5	13,3	
		3	13,5	13,4	
		4	13,2	13,4	
	Hora Medición	5	16,4	15,4	Ninguna muestra supera el 25% de contenido de humedad.
	14:05	6	14,6		
		7	16,0		
Especie	Encargado de medición	8	16,9		
Cuculiptus	Maximiliano Rojas	9	17,1		
		10	16,1		