

Certificado de Autocontrol

Datos Generales

Folio	000000088558	Fecha de Ingreso al Sistema	20-12-2024
Tipo de Control	Autocontrol	Período de Evaluación	11/2024
RUT	76.418.918-3	Fecha Envío	20-12-2024
Empresa	GUACOLDA ENERGIA S.A		
Establecimiento	GUACOLDA		
Ducto	UNIDAD 4		

Muestra 1

Código de Informe de Laboratorio	177802	Tipo de Muestra	Compuesta
Nombre Laboratorio	AGQ Chile S.A/Agriquen América S.A		
Material/Producto	Enfriamiento	Plan de Muestreo	Tabla 4 DS 90
Fecha de Ingreso	27-11-2024	Fecha de Muestreo	26-11-2024
Hora Inicio de Muestreo	11:48	Hora Terminó de Muestreo	11:48
Lugar de Muestreo	DESCARGA UNIDAD 4		
Caudal Comprometido	9999999	Unidad Medida	m3/dia
Caudal	16168,65		

Parámetros	Unidad de Medida	Valor Límite	Valor Medido
Aceites y Grasas	mg/L	20	13,9
Arsénico	mg/L	0,2	0,011
Caudal	m3/dia		16168,65
Cobre	mg/L	1	0,07
Cromo Total	mg/L	2,5	0,013
Fluoruro	mg/L	1,5	0,93
Fósforo	mg/L	5	<0,6
Hierro Disuelto	mg/L	10	<0,008
Níquel	mg/L	2	<0,009
Nitrógeno Total Kjeldahl	mg/L	50	0,43
pH	Unidad	6 - 9	7,87
Sólidos Suspendidos Totales	mg/L	100	14
Temperatura	°C	30	16,68
Vanadio	mg/L		<0,05