



Certificado de Autocontrol

Datos Generales

Folio	000000082431	Fecha de Ingreso al Sistema	24-04-2024
Tipo de Control	Autocontrol	Período de Evaluación	03/2024
RUT	91.081.000-6	Fecha Envío	24-04-2024
Empresa	ENEL GENERACION CHILE S.A.		
Establecimiento	CENTRAL HIDROELECTRICA LOS CONDORES		
Ducto	Descarga 8 (RPM 145)		

Muestra 1

Código de Informe de Laboratorio	039489	Tipo de Muestra	Compuesta
Nombre Laboratorio	AGQ Chile S.A/Agriquen América S.A		
Material/Producto	Proceso	Plan de Muestreo	Tabla 1 DS 90
Fecha de Ingreso	14-03-2024	Fecha de Muestreo	12-03-2024
Hora Inicio de Muestreo	09:30	Hora Termino de Muestreo	09:30
Lugar de Muestreo	Descarga 8		
Caudal Comprometido	388,8	Unidad Medida	m3/día
Caudal	236		
Notas			
Durante el mes de marzo la Descarga 8, registra salida de residuos solo durante 13 horas de las 24 medidas.			

Parámetros	Unidad de Medida	Valor Límite	Valor Medido
Aceites y Grasas	mg/L	20	<10
Aluminio	mg/L	5	0,187
Hierro Disuelto	mg/L	5	<0,008
Manganeso	mg/L	0,3	<0,008
pH	Unidad	6 - 8,5	7,3
pH	Unidad	6 - 8,5	7,2
pH	Unidad	6 - 8,5	7,3
pH	Unidad	6 - 8,5	7,41
pH	Unidad	6 - 8,5	7,31
pH	Unidad	6 - 8,5	7,25
pH	Unidad	6 - 8,5	7,26
pH	Unidad	6 - 8,5	7,26
pH	Unidad	6 - 8,5	7,32
pH	Unidad	6 - 8,5	7,29
pH	Unidad	6 - 8,5	7,26
pH	Unidad	6 - 8,5	7,26
Sólidos Suspendidos Totales	mg/L	80	<2,7
Temperatura	°C	35	6,63
Temperatura	°C	35	3,56
Temperatura	°C	35	9,11
Temperatura	°C	35	9,31
Temperatura	°C	35	9,21
Temperatura	°C	35	8,91
Temperatura	°C	35	8,41
Temperatura	°C	35	8,02
Temperatura	°C	35	7,13
Temperatura	°C	35	7,13
Temperatura	°C	35	5,45
Temperatura	°C	35	5,74
Zinc	mg/L	3	0,008