



Certificado de Autocontrol

Datos Generales

Folio	000000085174	Fecha de Ingreso al Sistema	16-08-2024
Tipo de Control	Autocontrol	Período de Evaluación	07/2024
RUT	91.081.000-6	Fecha Envío	16-08-2024
Empresa	ENEL GENERACION CHILE S.A.		
Establecimiento	CENTRAL HIDROELECTRICA LOS CONDORES		
Ducto	Descarga 8 (RPM 145)		

Muestra 1

Código de Informe de Laboratorio	107743	Tipo de Muestra	Compuesta
Nombre Laboratorio	AGQ Chile S.A/Agriquen América S.A		
Material/Producto	Proceso	Plan de Muestreo	Tabla 1 DS 90
Fecha de Ingreso	12-07-2024	Fecha de Muestreo	11-07-2024
Hora Inicio de Muestreo	08:00	Hora Termino de Muestreo	20:00
Lugar de Muestreo	Descarga 8		
Caudal Comprometido	388,8	Unidad Medida	m3/día
Caudal	238		
Notas			
Descarga 8 sólo funciona en período diurno, es decir, en 12 horas de funcionamiento se realiza la medición por parte de la ETFA.			

Parámetros	Unidad de Medida	Valor Límite	Valor Medido
Aceites y Grasas	mg/L	20	<10
Aluminio	mg/L	5	0,308
Hierro Disuelto	mg/L	5	0,008
Manganeso	mg/L	0,3	<0,008
pH	Unidad	6 - 8,5	6,57
pH	Unidad	6 - 8,5	6,65
pH	Unidad	6 - 8,5	6,65
pH	Unidad	6 - 8,5	6,66
pH	Unidad	6 - 8,5	6,68
pH	Unidad	6 - 8,5	6,69
pH	Unidad	6 - 8,5	6,68
pH	Unidad	6 - 8,5	6,63
pH	Unidad	6 - 8,5	6,55
pH	Unidad	6 - 8,5	6,48
pH	Unidad	6 - 8,5	6,49
pH	Unidad	6 - 8,5	6,49
pH	Unidad	6 - 8,5	6,5
pH	Unidad	6 - 8,5	6,5
pH	Unidad	6 - 8,5	6,51
pH	Unidad	6 - 8,5	6,51
pH	Unidad	6 - 8,5	6,51
pH	Unidad	6 - 8,5	6,52
pH	Unidad	6 - 8,5	6,53
pH	Unidad	6 - 8,5	6,54
pH	Unidad	6 - 8,5	6,55
pH	Unidad	6 - 8,5	6,57
pH	Unidad	6 - 8,5	6,59
pH	Unidad	6 - 8,5	6,59
Sólidos Suspendidos Totales	mg/L	80	12
Temperatura	°C	35	5,25



Temperatura	°C	35	5,45
Temperatura	°C	35	5,64
Temperatura	°C	35	5,64
Temperatura	°C	35	5,74
Temperatura	°C	35	5,74
Temperatura	°C	35	5,64
Temperatura	°C	35	5,64
Temperatura	°C	35	5,64
Temperatura	°C	35	5,64
Temperatura	°C	35	5,54
Temperatura	°C	35	5,35
Temperatura	°C	35	5,35
Temperatura	°C	35	5,35
Temperatura	°C	35	5,35
Temperatura	°C	35	5,25
Temperatura	°C	35	5,25
Temperatura	°C	35	5,15
Temperatura	°C	35	5,15
Temperatura	°C	35	5,25
Temperatura	°C	35	5,25
Temperatura	°C	35	5,25
Temperatura	°C	35	5,45
Temperatura	°C	35	5,25
Zinc	mg/L	3	<0,008