



Certificado de Autocontrol

Datos Generales

Folio	000000085561	Fecha de Ingreso al Sistema	27-08-2024
Tipo de Control	Autocontrol	Período de Evaluación	07/2024
RUT	96.865.130-7	Fecha Envío	27-08-2024
Empresa	INMUEBLES CATALUNA LIMITADA		
Establecimiento	INMUEBLES CATALUNYA LTDA.		
Ducto	Cataluña		

Muestra 1

Código de Informe de Laboratorio	41011520240	Tipo de Muestra	Compuesta
Nombre Laboratorio	AQUAGESTION S.A.		
Material/Producto	Proceso	Plan de Muestreo	Tabla 5 DS 90
Fecha de Ingreso	12-07-2024	Fecha de Muestreo	11-07-2024
Hora Inicio de Muestreo	08:00	Hora Termino de Muestreo	15:00
Lugar de Muestreo	Planta Ancud		
Caudal Comprometido	6090	Unidad Medida	m3/dia
Caudal	1123,9		
Parámetros	Unidad de Medida	Valor Límite	Valor Medido
Aceites y Grasas	mg/L	150	<0,5
Caudal	m3/dia	6090	3804
Caudal	m3/dia	6090	3453
Caudal	m3/dia	6090	0
Caudal	m3/dia	6090	0
Caudal	m3/dia	6090	5250
Caudal	m3/dia	6090	3277
Caudal	m3/dia	6090	3677
Caudal	m3/dia	6090	3990
Caudal	m3/dia	6090	3807
Caudal	m3/dia	6090	0
Caudal	m3/dia	6090	0
Caudal	m3/dia	6090	5454
Caudal	m3/dia	6090	4200
Caudal	m3/dia	6090	4514
Caudal	m3/dia	6090	0
Caudal	m3/dia	6090	0
Caudal	m3/dia	6090	0
Caudal	m3/dia	6090	0
Caudal	m3/dia	6090	5075
Caudal	m3/dia	6090	4467
Caudal	m3/dia	6090	3343
Caudal	m3/dia	6090	2714
Caudal	m3/dia	6090	5823
Caudal	m3/dia	6090	0
Caudal	m3/dia	6090	0
Caudal	m3/dia	6090	5869
Caudal	m3/dia	6090	5815
Caudal	m3/dia	6090	5725
Caudal	m3/dia	6090	5923
Caudal	m3/dia	6090	5849
Caudal	m3/dia	6090	918,4
Caudal	m3/dia	6090	1186,4
Caudal	m3/dia	6090	1276



Caudal	m3/día	6090	1215,2
Caudal	m3/día	6090	3177
Caudal	m3/día	6090	1042,4
Caudal	m3/día	6090	1097,6
Caudal	m3/día	6090	1157,6
Caudal	m3/día	6090	1097,6
pH	Unidad	5,5 - 9	7,2
pH	Unidad	5,5 - 9	7,2
pH	Unidad	5,5 - 9	7,5
pH	Unidad	5,5 - 9	7,5
pH	Unidad	5,5 - 9	7,4
pH	Unidad	5,5 - 9	7,5
pH	Unidad	5,5 - 9	7,5
pH	Unidad	5,5 - 9	7,2
SAAM	mg/L	15	<0,1
Sólidos Suspendedos Totales	mg/L	300	115
Temperatura	°C		13,7
Temperatura	°C		13,4
Temperatura	°C		14
Temperatura	°C		12,7
Temperatura	°C		12,5
Temperatura	°C		12,2
Temperatura	°C		13,1
Temperatura	°C		13,8

Muestra 2

Código de Informe de Laboratorio	41011620240	Tipo de Muestra	Puntual
Nombre Laboratorio	AQUAGESTION S.A.		
Material/Producto	Proceso	Plan de Muestreo	Tabla 5 DS 90
Fecha de Ingreso	12-07-2024	Fecha de Muestreo	11-07-2024
Hora Inicio de Muestreo	15:40	Hora Terminó de Muestreo	15:40
Lugar de Muestreo	Planta Ancud		
Caudal Comprometido	6090	Unidad Medida	m3/día
Caudal	1123,9		
Parámetros	Unidad de Medida	Valor Límite	Valor Medido
Hidrocarburos Volátiles	mg/L	2	<0,1
pH	Unidad	5,5 - 9	7,4
Sólidos Sedimentables	ml/L/h	20	0,3
Temperatura	°C		14,5