

## ACTA DE INSPECCION AMBIENTAL

(FORMATO DE ACTA PARA NORMAS DE EMISIÓN, CALIDAD Y PLANES DE PREVENCIÓN Y/O DESCONTAMINACIÓN AMBIENTAL)

1. ANTECEDENTES		
1.1 Fecha de Inspección: 03/07/2025.		1.2 Hora de inicio: 21:18.
		1.3 Hora de término: 21:40.
1.4 Nombre de la Unidad Fiscalizable: Piscina Aqua.		1.5 Estado operacional de la Unidad Fiscalizable: En operación.
1.6 Ubicación de la Unidad Fiscalizable: Holzapher N°665, Valdivia.		Comuna: Valdivia. Región: Los Ríos.
1.7 Titular de la Unidad Fiscalizable: Ilustre Municipalidad de Valdivia.		Domicilio: Independencia N°455, Valdivia
RUT o RUN: 69.200.100-1	Teléfono: +56 (63) 228 8723	Correo electrónico: <a href="mailto:paola.guinez@munivaldivia.cl">paola.guinez@munivaldivia.cl</a>
1.8 Representante Legal de la Unidad Fiscalizable: Carla Amtmann Fecci.		Domicilio: Independencia N°455, Valdivia
RUT o RUN: 16.564.215-5	Teléfono: +56 (63) 222 2570	Correo electrónico: <a href="mailto:paola.guinez@munivaldivia.cl">paola.guinez@munivaldivia.cl</a>
1.9 Encargado o Responsable de la Unidad Fiscalizable: Danilo Maldonado.		Domicilio: Holzapher N°665, Valdivia.
RUN: 16.805.348-7	Teléfono: +56 (63) 2205141	Correo electrónico: <a href="mailto:danilo.maldonado@munivaldivia.cl">danilo.maldonado@munivaldivia.cl</a>

2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN				
2.1 <input checked="" type="checkbox"/> Programada	2.2 <input type="checkbox"/> No programada	Denuncia: _____	Oficio: _____	Otro: _____
Plan de Descontaminación Atmosférica de la comuna de Valdivia. D.S. N°25/2016 MMA.				

3. MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL
Verificar cumplimiento del Artículo 64° literal b), numeral iv, Preemergencia Polígono B, del Plan de Descontaminación de Valdivia.



#### 4. INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS

Decreto Supremo N°25/2016 “Establece Plan de Descontaminación Atmosférica para la Comuna de Valdivia”.

#### 5. ASPECTOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

<b>5.1 Existió oposición al ingreso:</b>  SI ____ NO <u>X</u> ____	<b>5.2 Se solicitó auxilio de la fuerza pública:</b>  SI ____ NO <u>X</u> ____	<b>5.3 Existió Colaboración por parte de los fiscalizados:</b> (En caso de ser negativo, se deben fundamentar los hechos en el numeral 6 de la presente acta)  SI <u>X</u> ____ NO ____
<b>5.4 Se ejecutó la Reunión Informativa:</b> SI <u>X</u> ____ NO ____ (En caso de que la respuesta sea negativa, indicar las causas que motivaron dicha situación en el numeral 6 de la presente acta)		
<b>En caso de que la respuesta sea afirmativa, responder lo siguiente:</b>		
a) Se informaron las materias objeto de la fiscalización	SI <u>X</u> ____ NO ____	
b) Se informó la normativa ambiental pertinente	SI <u>X</u> ____ NO ____	
c) Se informó el orden en que se llevaría a cabo la inspección	SI <u>X</u> ____ NO ____	
d) Se explicó brevemente los métodos que se usarían para documentar y registrar el estado en que se encuentra la Unidad Fiscalizable	SI <u>X</u> ____ NO ____	

#### 6. OBSERVACIONES ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

Acta de inspección ambiental será notifica mediante correo electrónico a la casilla [paola.guinez@munivaldivia.cl](mailto:paola.guinez@munivaldivia.cl) y [danilo.maldonado@munivaldivia.cl](mailto:danilo.maldonado@munivaldivia.cl).



## 7. HECHOS CONSTATADOS

Con fecha 03 de julio de 2025, aproximadamente siendo las 21:18 horas, se inspeccionó el establecimiento, Piscina Aqua, de la Ilustre Municipalidad de Valdivia, ubicada en calle Holzapher N°665, comuna de Valdivia. En las dependencias de la Piscina Aqua se tomó contacto con Sr. Danilo Maldonado encargado de la instalación al momento de la inspección, a quien se le explicó el objetivo de la fiscalización, la cual consiste en verificar lo estipulado en el Plan de Descontaminación Atmosférica (PDA) para la comuna de Valdivia, D.S. N°25, lo establecido en el Artículo 64°, literal b) numeral iv) donde se indica que en caso de declararse un pronóstico de episodio crítico en nivel de Pre-emergencia, se ejecutarán, entre otras, las siguientes acciones para fiscalización “iv. Prohibición, entre las 18:00 hasta las 06:00 hrs, del funcionamiento de calderas industriales y de calefacción, con una potencia mayor a 75 kWt y que presenten emisiones mayores o iguales a 30 mg/Nm<sup>3</sup> de material particulado”. Lo anterior, responde a la declaración del episodio de Pre-emergencia, con restricción en el polígono B, Resolución Exenta N°731, de fecha 2 de julio de 2025 de la Delegación Presidencial Región de Ríos, que declara preemergencia ambiental para el día 03 de julio 2025.

También, se le indicó al encargado, que los hechos constatados quedarán consignados en la presente acta de inspección ambiental, así como también los registros fotográficos y coordenadas geográficas.

Durante la inspección se constata la existencia de las siguientes calderas:


- **Caldera N°1**, Kewanee, modelo PPM - 350, Serie N° P & P 101, caldera a leña, año de fabricación 2014, N° inscripción Registro de Salud 641, no catastrada en el Sistema de Seguimiento Atmosférico de la SMA (SISAT), **apagada al momento de la inspección**.
- **Caldera N°2**, Marca Kewanee, modelo PPM - 350, Serie N° P & P 101, caldera a leña, año de fabricación 2014, N° inscripción Registro de Salud 642, no catastrada en el SISAT de la SMA, **apagada al momento de la inspección**, solo a la vista con brasas de ultima carga generada a las 17:00 según lo informado por los encargados.
- **Caldera N°3**, Marca Buderus, modelo Logano GE315, combustible diésel, no catastrada en el SISAT de la SMA, sin N° inscripción Registro de salud a la vista, **encendida al momento de la inspección**.
- **Caldera N°4**, Marca Buderus, modelo Logano GE315, combustible diésel, no catastrada en el SISAT de la SMA, sin N° inscripción Registro de salud a la vista, **apagada al momento de la inspección**.

Toda la información contenida en el acta de inspección ambiental, así como los registros fotográficos y de posición geográfica, serán utilizados para ser analizados en gabinete.



A continuación, se presentan algunos registros fotográficos de la actividad inspectiva:


**Registros**



<b>Fotografía 1.</b>	<b>Fecha:</b> 03.07.2025.		<b>Fotografía 2.</b>	<b>Fecha:</b> 03.07.2025.	
<b>Coordenadas UTM DATUM WGS84 18S</b>	<b>Norte:</b> 5.589.667.	<b>Este:</b> 653.132.	<b>Coordenadas UTM DATUM WGS84 18S</b>	<b>Norte:</b> 5.589.667.	<b>Este:</b> 653.132.
<b>Descripción del medio de prueba:</b> Registro durante la actividad inspectiva, que da cuenta de caldera, marca Kewanee, modelo PPM - 350, registro salud 641, caldera a leña, apagada al momento de la inspección, en Piscina Aqua, en día 3 de julio 2025, episodio declarado de preemergencia en la ciudad de Valdivia.			<b>Descripción del medio de prueba:</b> Placa Registro de caldera, marca Kewanee, modelo PPM - 350, registro salud 641, apagada al momento de la inspección, en Piscina Aqua.		





<b>Fotografía 3.</b>	<b>Fecha:</b> 03.07.2025.		<b>Fotografía 4.</b>	<b>Fecha:</b> 03.07.2025.	
<b>Coordenadas UTM DATUM WGS84 18S</b>	<b>Norte:</b> 5.589.668.	<b>Este:</b> 653.133.	<b>Coordenadas UTM DATUM WGS84 18S</b>	<b>Norte:</b> 5.589.668.	<b>Este:</b> 653.133.
<b>Descripción del medio de prueba:</b> Registro durante la actividad inspectiva, que da cuenta de caldera, marca Kewanee, modelo PPM - 350, registro salud 642, caldera a leña, apagada al momento de la inspección, en Piscina Aqua, en día 3 de julio 2025, episodio declarado de preemergencia en la ciudad de Valdivia.			<b>Descripción del medio de prueba:</b> Placa Registro de caldera, marca Kewanee, modelo PPM - 350, registro salud 642, apagada al momento de la inspección, en Piscina Aqua.		



<b>Fotografía 5.</b>	<b>Fecha:</b> 03.07.2025.		<b>Fotografía 6.</b>	<b>Fecha:</b> 03.07.2025.	
<b>Coordenadas UTM DATUM WGS84 18S</b>	<b>Norte:</b> 5.589.655.	<b>Este:</b> 653.130.	<b>Coordenadas UTM DATUM WGS84 18S</b>	<b>Norte:</b> 5.589.655.	<b>Este:</b> 653.130.
<b>Descripción del medio de prueba:</b> Registro durante la actividad inspectiva, que da cuenta de caldera, Marca Buderus, modelo Logano GE315, combustible diésel, encendida al momento de la inspección, en Piscina Aqua, en día 3 de julio 2025, episodio declarado de preemergencia en la ciudad de Valdivia.			<b>Descripción del medio de prueba:</b> Placa de caldera, Marca Buderus, modelo Logano GE315, encendida al momento de la inspección, en Piscina Aqua.		



			
<b>Fotografía 7.</b>		<b>Fotografía 8.</b>	
<b>Fecha:</b> 03.07.2025.		<b>Fecha:</b> 03.07.2025.	
<b>Coordenadas UTM DATUM WGS84 18S</b>	<b>Norte:</b> 5.589.653.	<b>Este:</b> 653.131.	<b>Coordenadas UTM DATUM WGS84 18S</b>
<b>Descripción del medio de prueba:</b> Registro durante la actividad inspectiva, que da cuenta de caldera, Marca Buderus, modelo Logano GE315, combustible diésel, apagada al momento de la inspección.		<b>Descripción del medio de prueba:</b> Placa de caldera, Marca Buderus, modelo Logano GE315, encendida al momento de la inspección, en Piscina Aqua.	

## 8. DOCUMENTOS PENDIENTES DE ENTREGAR POR PARTE DEL TITULAR

### Descripción

- Se solicitar realizar catastro de fuentes fijas “calderas” de la instalación Piscina Aqua de la Ilustre Municipalidad de Valdivia en el Sistema de Seguimiento Atmosférico SISAT de la SMA, cuyo ingreso se realiza a través del portal de ventanilla única RETC, en el marco de la Resolución Exenta N°2.547/2021 de la SMA
- Copias de los Informes Técnicos Individuales (ITI) de cada una de las calderas que posee la Unidad Fiscalizable.

### Plazo envío de Documentos Pendientes en formato digital (en días hábiles)

10 días hábiles.

### Dirección de la (s) oficina (s) a las que debe ser enviada la información o antecedentes:

La documentación solicitada deberá ser presentada vía correo electrónico a la siguiente casilla [giovanna.correa@sma.gob.cl](mailto:giovanna.correa@sma.gob.cl) con copia a [felipe.santibanez@sma.gob.cl](mailto:felipe.santibanez@sma.gob.cl) y [claudia.bravo@sma.gob.cl](mailto:claudia.bravo@sma.gob.cl). El archivo ingresado por medio de correo electrónico no deberá tener un peso mayor a los 10 megabytes. En caso contrario deberá presentar vínculo con acceso libre para su descarga. En el asunto deberá indicar a qué procedimiento de fiscalización, sanción o el tema de su interés sobre el cual versa.

## 9. FISCALIZADORES PARTICIPANTES (Comenzando el listado con el encargado(a) de las actividades de Inspección Ambiental)

Nombre	Organismo	Firma
Claudia Bravo Monsalve	SMA	
Felipe Santibáñez Godoy	SMA	



#### 10. OTROS ASISTENTES

Nombre	Institución/Empresa	Firma
-	-	-

#### 11. RECEPCIÓN DEL ACTA

**11.1 El Encargado o Responsable de la Unidad Fiscalizable recibió copia del Acta:** (Marque con x según corresponda) SI \_\_\_\_\_ NO \_\_\_X\_\_\_

En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo:

Ausencia del Encargado \_\_\_\_\_ Negación de Recepción \_\_\_\_\_ Otro \_\_\_X\_\_\_

**Observaciones:** El acta de inspección ambiental será notificada por medios oficiales.

