



Comprobante de Reporte de Autocontrol

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE RESIDUOS LÍQUIDOS

DATOS GENERALES			
Folio:	000000090149	Fecha de Ingreso al Sistema:	24/02/2025
Tipo Control:	Autocontrol	Período de Evaluación:	Enero 2025
Rut:	96.584.740-5	Fecha de Envío:	24/02/2025 13:40 hrs.
Empresa:	FRIOFORT S A		
Establecimiento:	FRIOFORT BUIN		
Ducto:	PUNTO 1 CANAL PAININO		

Muestra N° 1			
Tipo de Muestra:	Compuesta	Fecha de Muestreo:	14/01/2025
Hora Inicio de Muestreo	08:59	Hora Término de Muestreo:	07:59
Caudal Comprometido:	393 m3/dia	Caudal Informado:	5,5 m3/dia
ETFA:	SGS Chile Ltda. / Laboratorio Ambiental Sector Environmental Services- Santiago		
Fecha de Ingreso Laboratorio:	15/01/2025	Código de Informe de Laboratorio:	ES2503558
Lugar de Muestreo:	CANALETA PATIO CARRETERA		

Detalle Parámetros Reportados:

Parámetro	Unidad de Medida	Valor Límite	Valor Medido
Aceites y Grasas	mg/L	20	2
Caudal	m3/dia	393	5,5
Caudal	m3/dia	393	5,5
DBO5	mgO2/L	35	2
Fósforo	mg/L	10	0,1
Hidrocarburos Fijos	mg/L	10	2
Nitrógeno Total Kjeldahl	mg/L	50	1,2
pH	Unidad	6 - 8,5	7,9
pH	Unidad	6 - 8,5	7,8
pH	Unidad	6 - 8,5	7,8
pH	Unidad	6 - 8,5	7,7
pH	Unidad	6 - 8,5	7,9
Sólidos Suspendedos Totales	mg/L	80	2
Sulfato	mg/L	1000	406
Temperatura	°C	35	20
Temperatura	°C	35	20

