



Comprobante de Reporte de Autocontrol

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE RESIDUOS LÍQUIDOS

DATOS GENERALES			
Folio:	000000095016	Fecha de Ingreso al Sistema:	09/09/2025
Tipo Control:	Autocontrol	Período de Evaluación:	Agosto 2025
Rut:	96.584.740-5	Fecha de Envío:	09/09/2025 13:04 hrs.
Empresa:	FRIOFORT S A		
Establecimiento:	FRIOFORT BUIN		
Ducto:	PUNTO 1 CANAL PAININO		

Muestra N° 1			
Tipo de Muestra:	Compuesta	Fecha de Muestreo:	07/08/2025
Hora Inicio de Muestreo	10:29	Hora Término de Muestreo:	09:29
Caudal Comprometido:	393 m3/dia	Caudal Informado:	20,3 m3/dia
ETFA:	SGS Chile Ltda. / Laboratorio Ambiental Sector Environmental Services- Santiago		
Fecha de Ingreso Laboratorio:	08/08/2025	Código de Informe de Laboratorio:	ES2550620
Lugar de Muestreo:	Canaleta patio carretera		

Detalle Parámetros Reportados:

Parámetro	Unidad de Medida	Valor Límite	Valor Medido
Aceites y Grasas	mg/L	20	2
Caudal	m3/dia	393	20,3
Caudal	m3/dia	393	20,3
DBO5	mgO2/L	35	2
Fósforo	mg/L	10	0,1
Hidrocarburos Fijos	mg/L	10	2
Nitrógeno Total Kjeldahl	mg/L	50	6,1
pH	Unidad	6 - 8,5	6,6
pH	Unidad	6 - 8,5	6,8
pH	Unidad	6 - 8,5	7,6
pH	Unidad	6 - 8,5	8,1
pH	Unidad	6 - 8,5	6,6
Sólidos Suspendedos Totales	mg/L	80	2
Sulfato	mg/L	1000	558
Temperatura	°C	35	25
Temperatura	°C	35	25