



Comprobante de Reporte de Autocontrol

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE RESIDUOS LÍQUIDOS

DATOS GENERALES			
Folio:	000000096517	Fecha de Ingreso al Sistema:	14/11/2025
Tipo Control:	Autocontrol	Período de Evaluación:	Septiembre 2025
Rut:	96.584.740-5	Fecha de Envío:	16/03/2026 14:59 hrs.
Empresa:	FRIOFORT S A		
Establecimiento:	FRIOFORT BUIN		
Ducto:	PUNTO 1 CANAL PAININO		

Muestra N° 1			
Tipo de Muestra:	Compuesta	Fecha de Muestreo:	05/09/2025
Hora Inicio de Muestreo	15:31	Hora Término de Muestreo:	14:20
Caudal Comprometido:	393 m3/dia	Caudal Informado:	0,3 m3/dia
ETFA:	SGS CHILE LTDA SOCIEDAD DE CONTROL - SGS CHILE LTDA SOCIEDAD DE CONTROL		
Fecha de Ingreso Laboratorio:	05/09/2025	Código de Informe de Laboratorio:	ES25-57643
Detalle Parámetros Reportados:			
Parámetro	Unidad de Medida	Valor Límite	Valor Medido
Aceites y Grasas	mg/L	20	<2
DBO5	mgO2/L	35	<2
Fósforo	mg/L	10	<0,1
Hidrocarburos Fijos	mg/L	10	<2
Nitrógeno Total Kjeldahl	mg/L	50	1,6
Sólidos Suspendidos Totales	mg/L	80	<1
Sulfato	mg/L	1000	377

Muestra N° 2			
Tipo de Muestra:	Puntual		
Detalle Parámetros Reportados:			
Caudal	Unidad de Medida: m3/dia		Límite: -
N°	Fecha	Descarga	Valor Medido
1	05/09/2025	<input checked="" type="checkbox"/>	0,3

Muestra N° 3

Tipo de Muestra:

Puntual

Detalle Parámetros Reportados:

Caudal	Unidad de Medida: m3/dia	Límite: -	
N°	Fecha	Descarga	Valor Medido
1	05/09/2025	<input checked="" type="checkbox"/>	0,3

pH	Unidad de Medida: Unidad	Límite: 6 - 8,5	
N°	Fecha	Descarga	Valor Medido
1	05/09/2025 00:00	<input checked="" type="checkbox"/>	8,1
2	05/09/2025 00:00	<input checked="" type="checkbox"/>	8,2
3	05/09/2025 00:00	<input checked="" type="checkbox"/>	8,2
4	05/09/2025 00:00	<input checked="" type="checkbox"/>	8,2

Temperatura	Unidad de Medida: °C	Límite: 35	
N°	Fecha	Descarga	Valor Medido
1	05/09/2025 00:00	<input checked="" type="checkbox"/>	15,64