



Comprobante de Reporte de Autocontrol

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE RESIDUOS LÍQUIDOS

DATOS GENERALES			
Folio:	000000096758	Fecha de Ingreso al Sistema:	18/11/2025
Tipo Control:	Autocontrol	Período de Evaluación:	Octubre 2025
Rut:	96.584.740-5	Fecha de Envío:	13/02/2026 15:18 hrs.
Empresa:	FRIOFORT S A		
Establecimiento:	FRIOFORT BUIN		
Ducto:	PUNTO 1 CANAL PAININO		

Muestra N° 1			
Tipo de Muestra:	Compuesta	Fecha de Muestreo:	10/10/2025
Hora Inicio de Muestreo	15:37	Hora Término de Muestreo:	15:20
Caudal Comprometido:	393 m3/dia	Caudal Informado:	0,001 m3/dia
ETFA:	SGS CHILE LTDA SOCIEDAD DE CONTROL - SGS CHILE LTDA SOCIEDAD DE CONTROL		
Fecha de Ingreso Laboratorio:	10/10/2025	Código de Informe de Laboratorio:	ES2565910

Detalle Parámetros Reportados:

Parámetro	Unidad de Medida	Valor Límite	Valor Medido
Aceites y Grasas	mg/L	20	<2
DBO5	mgO2/L	35	30
Fósforo	mg/L	10	0,8
Hidrocarburos Fijos	mg/L	10	<2
Nitrógeno Total Kjeldahl	mg/L	50	5,4
Sólidos Suspendidos Totales	mg/L	80	13
Sulfato	mg/L	1000	603

Muestra N° 2

Tipo de Muestra:

Puntual

Detalle Parámetros Reportados:

Caudal	Unidad de Medida: m3/dia	Límite: -	
N°	Fecha	Descarga	Valor Medido
1	09/10/2025	<input checked="" type="checkbox"/>	0,0000001

pH	Unidad de Medida: Unidad	Límite: 6 - 8,5	
N°	Fecha	Descarga	Valor Medido
1	09/10/2025 00:00	<input checked="" type="checkbox"/>	8,2
2	09/10/2025 00:00	<input checked="" type="checkbox"/>	6,1
3	09/10/2025 00:00	<input checked="" type="checkbox"/>	7,2
4	09/10/2025 00:00	<input checked="" type="checkbox"/>	6,9

Temperatura	Unidad de Medida: °C	Límite: 35	
N°	Fecha	Descarga	Valor Medido
1	09/10/2025 00:00	<input checked="" type="checkbox"/>	20