



Comprobante de Reporte de Autocontrol

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE RESIDUOS LÍQUIDOS

DATOS GENERALES			
Folio:	000000097359	Fecha de Ingreso al Sistema:	12/12/2025
Tipo Control:	Autocontrol	Período de Evaluación:	Noviembre 2025
Rut:	96.912.840-3	Fecha de Envío:	29/12/2025 09:21 hrs.
Empresa:	AQUAGEN CHILE S A		
Establecimiento:	PISCICULTURA ESTERO SEN SEN		
Ducto:	PUNTO 1 ESTERO SEN SEN		

Muestra N° 1			
Tipo de Muestra:	Compuesta	Fecha de Muestreo:	13/11/2025
Hora Inicio de Muestreo	10:20	Hora Término de Muestreo:	10:59
Caudal Comprometido:	9999999 m3/h	Caudal Informado:	540,98 m3/h
ETFA:	LABORATORIO HIDROLAB S A - SEDE SANTIAGO		
Fecha de Ingreso Laboratorio:	14/11/2025	Código de Informe de Laboratorio:	7936282025

Detalle Parámetros Reportados:

Parámetro	Unidad de Medida	Valor Límite	Valor Medido
Aceites y Grasas	mg/L	20	<0,5
Cloruros	mg/L	400	11,4
DBO5	mgO2/L	35	5,13
Fósforo	mg/L	10	0,41
Nitrógeno Total Kjeldahl	mg/L	50	1,8
Poder Espumógeno	mm	7	<2
Sólidos Suspendidos Totales	mg/L	80	<5

Muestra N° 2

Tipo de Muestra:	Compuesta	Fecha de Muestreo:	21/11/2025
Hora Inicio de Muestreo	10:04	Hora Término de Muestreo:	11:00
Caudal Comprometido:	9999999 m3/h	Caudal Informado:	582,35 m3/h
ETFA:	LABORATORIO HIDROLAB S A - SEDE SANTIAGO		
Fecha de Ingreso Laboratorio:	22/11/2025	Código de Informe de Laboratorio:	8143632025

Detalle Parámetros Reportados:

Parámetro	Unidad de Medida	Valor Límite	Valor Medido
Aceites y Grasas	mg/L	20	<0,5
Cloruros	mg/L	400	11,4
DBO5	mgO2/L	35	7,02
Fósforo	mg/L	10	0,3
Nitrógeno Total Kjeldahl	mg/L	50	0,59
Poder Espumógeno	mm	7	<2
Sólidos Suspendidos Totales	mg/L	80	<5

Muestra N° 3

Tipo de Muestra: Puntual

Detalle Parámetros Reportados:

Muestra N° 3

N°	Fecha	Descarga	Valor Medido
1	01/11/2025	☒	683,28
2	02/11/2025	☒	677,88
3	03/11/2025	☒	709,92
4	04/11/2025	☒	699,48
5	05/11/2025	☒	757,08
6	06/11/2025	☒	739,44
7	07/11/2025	☒	732,96
8	08/11/2025	☒	714,6
9	09/11/2025	☒	684,72
10	10/11/2025	☒	667,08
11	11/11/2025	☒	713,88
12	12/11/2025	☒	724,32
13	13/11/2025	☒	757,8
14	14/11/2025	☒	801
15	15/11/2025	☒	748,8
16	16/11/2025	☒	731,52
17	17/11/2025	☒	750,24
18	18/11/2025	☒	706,32
19	19/11/2025	☒	714,96
20	20/11/2025	☒	678,24
21	21/11/2025	☒	660,96
22	22/11/2025	☒	680,76
23	23/11/2025	☒	703,44
24	24/11/2025	☒	713,88
25	25/11/2025	☒	680,4
26	26/11/2025	☒	739,08
27	27/11/2025	☒	793,44
28	28/11/2025	☒	725,76
29	29/11/2025	☒	775,44
30	30/11/2025	☒	785,52

Muestra N° 3			
N°	Fecha	Descarga	Valor Medido
1	06/11/2025 10:30	<input checked="" type="checkbox"/>	7,3
2	07/11/2025 11:00	<input checked="" type="checkbox"/>	6,8
3	12/11/2025 10:20	<input checked="" type="checkbox"/>	6,8
4	20/11/2025 10:04	<input checked="" type="checkbox"/>	7

Temperatura	Unidad de Medida: °C	Límite: 35	
N°	Fecha	Descarga	Valor Medido
1	06/11/2025 10:30	<input checked="" type="checkbox"/>	9,4
2	07/11/2025 11:00	<input checked="" type="checkbox"/>	9,1
3	12/11/2025 10:20	<input checked="" type="checkbox"/>	8,5
4	20/11/2025 10:04	<input checked="" type="checkbox"/>	9