



Comprobante de Reporte de Autocontrol

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE RESIDUOS LÍQUIDOS

DATOS GENERALES			
Folio:	000000090671	Fecha de Ingreso al Sistema:	19/03/2025
Tipo Control:	Autocontrol	Período de Evaluación:	Febrero 2025
Rut:	76.113.326-8	Fecha de Envío:	19/03/2025 16:45 hrs.
Empresa:	ABICK S.A.		
Establecimiento:	INSTALACIÓN ILQUE		
Ducto:	PSFARMING		

Muestra N° 1			
Tipo de Muestra:	Compuesta	Fecha de Muestreo:	07/02/2025
Hora Inicio de Muestreo	09:30	Hora Término de Muestreo:	10:20
Caudal Comprometido:	9999999 m3/día	Caudal Informado:	293 m3/día
ETFA:	Laboratorio HIDROLAB S. A. / Laboratorio de Aguas		
Fecha de Ingreso Laboratorio:	08/02/2025	Código de Informe de Laboratorio:	74358
Lugar de Muestreo:	Planta Ilque		

Detalle Parámetros Reportados:

Parámetro	Unidad de Medida	Valor Límite	Valor Medido
Aceites y Grasas	mg/L	150	-
Fluoruro	mg/L	6	-
Indice Fenol	mg/L	1	-
Manganeso	mg/L	4	-
SAAM	mg/L	15	-
Sólidos Sedimentables	ml/L/h	20	<0,1
Sólidos Suspendidos Totales	mg/L	300	-
Temperatura	°C	-	12,4
Temperatura	°C	-	12,4

Muestra N° 2

Tipo de Muestra:	Compuesta	Fecha de Muestreo:	07/02/2025
Hora Inicio de Muestreo	09:30	Hora Término de Muestreo:	10:30
Caudal Comprometido:	9999999 m3/día	Caudal Informado:	293 m3/día
ETFA:	Laboratorio HIDROLAB S. A. / Laboratorio de Aguas		
Fecha de Ingreso Laboratorio:	08/02/2025	Código de Informe de Laboratorio:	74357
Lugar de Muestreo:	Planta Ilque		

Detalle Parámetros Reportados:

Parámetro	Unidad de Medida	Valor Límite	Valor Medido
Aceites y Grasas	mg/L	150	0,89
Fluoruro	mg/L	6	0,71
Indice Fenol	mg/L	1	<0,1
Manganeso	mg/L	4	0,582
pH	Unidad	5,5 - 9	6,94
pH	Unidad	5,5 - 9	6,94
SAAM	mg/L	15	<0,1
Sólidos Sedimentables	ml/L/h	20	-
Sólidos Suspendidos Totales	mg/L	300	29