



Comprobante de Reporte de Autocontrol

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE RESIDUOS LÍQUIDOS

DATOS GENERALES			
Folio:	000000095962	Fecha de Ingreso al Sistema:	16/10/2025
Tipo Control:	Autocontrol	Período de Evaluación:	Septiembre 2025
Rut:	76.113.326-8	Fecha de Envío:	16/10/2025 18:06 hrs.
Empresa:	ABICK S.A.		
Establecimiento:	INSTALACIÓN ILQUE		
Ducto:	PSFARMING		

Muestra N° 1			
Tipo de Muestra:	Compuesta	Fecha de Muestreo:	16/09/2025
Hora Inicio de Muestreo	12:30	Hora Término de Muestreo:	14:05
Caudal Comprometido:	9999999 m3/dia	Caudal Informado:	482 m3/dia
ETFA:	SGS CHILE LTDA. - LABORATORIO AMBIENTAL SECTOR ENVIRONMENTAL		
Fecha de Ingreso Laboratorio:	17/09/2025	Código de Informe de Laboratorio:	455650
Lugar de Muestreo:	Instalación Ilque		

Detalle Parámetros Reportados:

Parámetro	Unidad de Medida	Valor Límite	Valor Medido
Aceites y Grasas	mg/L	150	-
Fluoruro	mg/L	6	-
Indice Fenol	mg/L	1	-
Manganeso	mg/L	4	-
SAAM	mg/L	15	-
Sólidos Sedimentables	ml/L/h	20	<0,5
Sólidos Suspendidos Totales	mg/L	300	-
Temperatura	°C	-	8,1
Temperatura	°C	-	8,1

Muestra N° 2

Tipo de Muestra:	Compuesta	Fecha de Muestreo:	16/09/2025
Hora Inicio de Muestreo	12:30	Hora Término de Muestreo:	14:05
Caudal Comprometido:	9999999 m3/dia	Caudal Informado:	482 m3/dia
ETFA:	SGS CHILE LTDA. - LABORATORIO AMBIENTAL SECTOR ENVIRONMENTAL		
Fecha de Ingreso Laboratorio:	17/09/2025	Código de Informe de Laboratorio:	60467
Lugar de Muestreo:	Instalación Ilque		

Detalle Parámetros Reportados:

Parámetro	Unidad de Medida	Valor Límite	Valor Medido
Aceites y Grasas	mg/L	150	<2
Fluoruro	mg/L	6	0,13
Indice Fenol	mg/L	1	<0,008
Manganeso	mg/L	4	0,3
pH	Unidad	5,5 - 9	6,75
pH	Unidad	5,5 - 9	6,75
SAAM	mg/L	15	<0,05
Sólidos Sedimentables	ml/L/h	20	-
Sólidos Suspendidos Totales	mg/L	300	44