



Comprobante de Reporte de Autocontrol

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE RESIDUOS LÍQUIDOS

DATOS GENERALES			
Folio:	000000099668	Fecha de Ingreso al Sistema:	10/03/2026
Tipo Control:	Autocontrol	Período de Evaluación:	Diciembre 2025
Rut:	76.113.326-8	Fecha de Envío:	10/03/2026 15:56 hrs.
Empresa:	ABICK S.A.		
Establecimiento:	INSTALACIÓN ILQUE		
Ducto:	PSFARMING		

Muestra N° 1			
Tipo de Muestra:	Compuesta	Fecha de Muestreo:	16/12/2025
Hora Inicio de Muestreo	14:30	Hora Término de Muestreo:	14:20
Caudal Comprometido:	9999999 m3/dia	Caudal Informado:	1036 m3/dia
ETFA:	LABORATORIO HIDROLAB S A - SEDE SANTIAGO		
Fecha de Ingreso Laboratorio:	17/12/2025	Código de Informe de Laboratorio:	871187/2025.0

Detalle Parámetros Reportados:

Parámetro	Unidad de Medida	Valor Límite	Valor Medido
Aceites y Grasas	mg/L	150	-
Fluoruro	mg/L	6	-
Indice Fenol	mg/L	1	-
Manganeso	mg/L	4	-
SAAM	mg/L	15	-
Sólidos Sedimentables	ml/L/h	20	<0,1
Sólidos Suspendidos Totales	mg/L	300	-

Muestra N° 2

Tipo de Muestra:	Compuesta	Fecha de Muestreo:	16/12/2025
Hora Inicio de Muestreo	14:30	Hora Término de Muestreo:	14:20
Caudal Comprometido:	9999999 m3/dia	Caudal Informado:	1036 m3/dia
ETFA:	LABORATORIO HIDROLAB S A - SEDE SANTIAGO		
Fecha de Ingreso Laboratorio:	17/12/2025	Código de Informe de Laboratorio:	871183/2025.0

Detalle Parámetros Reportados:

Parámetro	Unidad de Medida	Valor Límite	Valor Medido
Aceites y Grasas	mg/L	150	<0,5
Fluoruro	mg/L	6	0,19
Indice Fenol	mg/L	1	<0,1
Manganeso	mg/L	4	0,325
SAAM	mg/L	15	<0,1
Sólidos Sedimentables	ml/L/h	20	-
Sólidos Suspendedos Totales	mg/L	300	18

Muestra N° 3

Tipo de Muestra:	Puntual
------------------	---------

Detalle Parámetros Reportados:

Caudal	Unidad de Medida: m3/dia	Límite: -	
N°	Fecha	Descarga	Valor Medido
1	16/12/2025	<input checked="" type="checkbox"/>	1036

pH	Unidad de Medida: Unidad		Límite: 5,5 - 9
N°	Fecha	Descarga	Valor Medido
1	16/12/2025 14:30	<input checked="" type="checkbox"/>	7,37

Temperatura	Unidad de Medida: °C	Límite: -	
N°	Fecha	Descarga	Valor Medido
1	16/12/2025 14:30	<input checked="" type="checkbox"/>	12,9