



Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2016-6190-X-NE-EI
Periodo:	03-2016
Rut:	96633780-K
Empresa:	MARINE HARVEST CHILE S.A.
Establecimiento:	MARINE HARVEST (PISC. CALABOZO)
Punto de descarga:	PUNTO 1 (RIO SIN NOMBRE AFL. LAGO RUPANCO)
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	SISS N°126 de fecha 15-01-2007

Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	19-04-2016	Fecha Límite para Envío:	20-04-2016	Entrega dentro del plazo
-------------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	------------	-----------------------------

Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
ACEITES Y GRASAS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	30	31	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
DBO5	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
FOSFORO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NITROGENO TOTAL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	4	3	No informa el parámetro en la frecuencia exigida
SAAM	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SOLIDOS SEDIMENTABLES	4	3	No informa el parámetro en la frecuencia exigida
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TEMPERATURA	4	3	No informa el parámetro en la frecuencia exigida

Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
PH	unidades de pH	1754517	AU	6 - 8,5	6,7	Valor no excedido
SOLIDOS SEDIMENTABLES	ml/l h	1754517	AU	5	<5	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1754517	AU	30	11	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1754524	AU	6 - 8,5	6,7	Valor no excedido
SOLIDOS SEDIMENTABLES	ml/l h	1754524	AU	5	<5	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1754524	AU	30	11	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1754531	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
SOLIDOS SEDIMENTABLES	ml/l h	1754531	AU	5	<5	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1754531	AU	30	11	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1754546	AU	20	<4	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1754546	AU	35	11	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1754546	AU	2	1	Valor no excedido

NITROGENO TOTAL	mg/l	1754546	AU	10	5,1	Valor no excedido
SAAM	mg/l	1754546	AU	10	<0,04	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1754546	AU	80	<10	Valor no excedido

Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1754515	AU	-	141,8	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1754516	AU	-	142,7	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1754517	AU	-	136,6	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1754518	AU	-	140,9	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1754519	AU	-	146	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1754520	AU	-	134,2	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1754521	AU	-	128	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1754522	AU	-	138,7	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1754523	AU	-	133,8	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1754524	AU	-	129,3	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1754525	AU	-	133,8	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1754526	AU	-	138,3	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1754527	AU	-	140,5	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1754528	AU	-	140,6	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1754529	AU	-	141,5	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1754530	AU	-	162,2	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1754531	AU	-	173	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1754532	AU	-	152	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1754533	AU	-	160,9	Valor no excedido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1754534	AU	-	159,8	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1754535	AU	-	154,8	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1754536	AU	-	154,8	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1754537	AU	-	134,8	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1754538	AU	-	126,5	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1754539	AU	-	136,1	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1754540	AU	-	141,9	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1754541	AU	-	143,2	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1754542	AU	-	137,6	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1754543	AU	-	141,9	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1754544	AU	-	137,6	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1754545	AU	-	136,4	Valor no excedido



Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el día 31-12-2016