



Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2016-3538-VIII-NE-EI
Periodo:	01-2016
Rut:	96954810-0
Empresa:	SUR INVERSIONES S.A.
Establecimiento:	SUR INVERSIONES (PISC. EL PEUMO)
Punto de descarga:	PUNTO 1
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	SISS N°637 de fecha 30-10-2014

Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	17-02-2016	Fecha Límite para Envío:	22-02-2016	Entrega dentro del plazo
-------------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	------------	-----------------------------

Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
ACEITES Y GRASAS	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	30	32	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CLORUROS	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
COLIFORMES FECALES	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
DBO5	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
FOSFORO	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
INDICE DE FENOL	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
OXIGENO DISUELTO	-	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	96	96	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PODER ESPUMOGENO	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TEMPERATURA	96	96	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada

Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1724418	AU	1000	50	Valor no excedido
INDICE DE FENOL	mg/l	1724418	AU	0,5	0,05	Valor no excedido
OXIGENO DISUELTO	mg/l	1724418	AU	-	9,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1724418	AU	6 - 8,5	6,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1724418	AU	35	15,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1724419	AU	6 - 8,5	6,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1724419	AU	35	15,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1724420	AU	6 - 8,5	6,7	Valor no excedido

TEMPERATURA	°C	1724420	AU	35	15,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1724421	AU	6 - 8,5	6,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1724421	AU	35	15,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1724422	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1724422	AU	35	15,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1724423	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1724423	AU	35	15,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1724424	AU	6 - 8,5	6,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1724424	AU	35	15,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1724425	AU	6 - 8,5	6,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1724425	AU	35	15,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1724426	AU	6 - 8,5	6,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1724426	AU	35	15,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1724427	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1724427	AU	35	15,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1724428	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1724428	AU	35	15,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1724429	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1724429	AU	35	15,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1724430	AU	6 - 8,5	6,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1724430	AU	35	15,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1724431	AU	6 - 8,5	6,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1724431	AU	35	15,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1724432	AU	6 - 8,5	6,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1724432	AU	35	15,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1724433	AU	6 - 8,5	6,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1724433	AU	35	15,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1724434	AU	6 - 8,5	6,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1724434	AU	35	15,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1724435	AU	6 - 8,5	6,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1724435	AU	35	15,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1724436	AU	6 - 8,5	6,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1724436	AU	35	15,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1724437	AU	6 - 8,5	6,6	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1724437	AU	35	15,8	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1724438	AU	6 - 8,5	6,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1724438	AU	35	15,8	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1724439	AU	6 - 8,5	6,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1724439	AU	35	15,8	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1724440	AU	6 - 8,5	6,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1724440	AU	35	15,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1724441	AU	6 - 8,5	6,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1724441	AU	35	18,2	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1724442	AU	1000	2	Valor no excedido
INDICE DE FENOL	mg/l	1724442	AU	0,5	0,05	Valor no excedido
OXIGENO DISUELTO	mg/l	1724442	AU	-	9,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1724442	AU	6 - 8,5	6,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1724442	AU	35	18,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1724443	AU	6 - 8,5	6,6	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1724443	AU	35	18	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1724444	AU	6 - 8,5	6,6	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1724444	AU	35	18	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1724445	AU	6 - 8,5	6,6	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1724445	AU	35	18	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1724446	AU	6 - 8,5	6,6	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1724446	AU	35	18	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1724447	AU	6 - 8,5	6,6	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1724447	AU	35	17,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1724448	AU	6 - 8,5	6,6	Valor no excedido

TEMPERATURA	°C	1724448	AU	35	17,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1724449	AU	6 - 8,5	6,6	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1724449	AU	35	17,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1724450	AU	6 - 8,5	6,6	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1724450	AU	35	17,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1724451	AU	6 - 8,5	6,6	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1724451	AU	35	17,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1724452	AU	6 - 8,5	6,6	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1724452	AU	35	17,8	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1724453	AU	6 - 8,5	6,6	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1724453	AU	35	17,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1724454	AU	6 - 8,5	6,6	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1724454	AU	35	17,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1724455	AU	6 - 8,5	6,6	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1724455	AU	35	17,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1724456	AU	6 - 8,5	6,6	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1724456	AU	35	17,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1724457	AU	6 - 8,5	6,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1724457	AU	35	17,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1724458	AU	6 - 8,5	6,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1724458	AU	35	17,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1724459	AU	6 - 8,5	6,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1724459	AU	35	17,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1724460	AU	6 - 8,5	6,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1724460	AU	35	17,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1724461	AU	6 - 8,5	6,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1724461	AU	35	17,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1724462	AU	6 - 8,5	6,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1724462	AU	35	17,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1724463	AU	6 - 8,5	6,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1724463	AU	35	17,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1724464	AU	6 - 8,5	6,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1724464	AU	35	17,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1724465	AU	6 - 8,5	6,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1724465	AU	35	17,6	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1724468	AU	1000	30	Valor no excedido
INDICE DE FENOL	mg/l	1724468	AU	0,5	0,05	Valor no excedido
OXIGENO DISUELTO	mg/l	1724468	AU	-	10,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1724468	AU	6 - 8,5	7,3	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1724468	AU	35	12,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1724469	AU	6 - 8,5	7,2	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1724469	AU	35	12,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1724470	AU	6 - 8,5	7,3	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1724470	AU	35	12,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1724471	AU	6 - 8,5	7,3	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1724471	AU	35	12,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1724472	AU	6 - 8,5	7,3	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1724472	AU	35	12,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1724473	AU	6 - 8,5	7,3	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1724473	AU	35	12,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1724474	AU	6 - 8,5	7,3	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1724474	AU	35	12,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1724475	AU	6 - 8,5	7,2	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1724475	AU	35	12,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1724476	AU	6 - 8,5	7,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1724476	AU	35	12,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1724477	AU	6 - 8,5	7,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1724477	AU	35	12,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1724478	AU	6 - 8,5	7,2	Valor no excedido

TEMPERATURA	°C	1724478	AU	35	12,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1724479	AU	6 - 8,5	7,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1724479	AU	35	12	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1724480	AU	6 - 8,5	7,3	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1724480	AU	35	12	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1724481	AU	6 - 8,5	7,3	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1724481	AU	35	11,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1724482	AU	6 - 8,5	7,3	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1724482	AU	35	11,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1724483	AU	6 - 8,5	7,3	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1724483	AU	35	11,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1724484	AU	6 - 8,5	7,3	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1724484	AU	35	11,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1724485	AU	6 - 8,5	7,2	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1724485	AU	35	11,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1724486	AU	6 - 8,5	7,3	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1724486	AU	35	11,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1724487	AU	6 - 8,5	7,4	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1724487	AU	35	11,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1724488	AU	6 - 8,5	7,4	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1724488	AU	35	11,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1724489	AU	6 - 8,5	7,3	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1724489	AU	35	12	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1724490	AU	6 - 8,5	7,3	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1724490	AU	35	12,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1724491	AU	6 - 8,5	7,2	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1724491	AU	35	12,4	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1724494	AU	1000	2	Valor no excedido
INDICE DE FENOL	mg/l	1724494	AU	0,5	0,05	Valor no excedido
OXIGENO DISUELTO	mg/l	1724494	AU	-	10,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1724494	AU	6 - 8,5	7,2	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1724494	AU	35	12,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1724495	AU	6 - 8,5	7,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1724495	AU	35	12,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1724496	AU	6 - 8,5	7,2	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1724496	AU	35	12,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1724497	AU	6 - 8,5	7,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1724497	AU	35	12,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1724498	AU	6 - 8,5	7,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1724498	AU	35	12,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1724499	AU	6 - 8,5	7,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1724499	AU	35	12,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1724500	AU	6 - 8,5	7,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1724500	AU	35	12,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1724501	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1724501	AU	35	12,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1724502	AU	6 - 8,5	7,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1724502	AU	35	12,8	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1724503	AU	6 - 8,5	7,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1724503	AU	35	12,8	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1724504	AU	6 - 8,5	7,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1724504	AU	35	12,8	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1724505	AU	6 - 8,5	7,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1724505	AU	35	12,8	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1724506	AU	6 - 8,5	7,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1724506	AU	35	12,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1724507	AU	6 - 8,5	7,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1724507	AU	35	12,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1724508	AU	6 - 8,5	7,1	Valor no excedido

TEMPERATURA	°C	1724508	AU	35	12,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1724509	AU	6 - 8,5	7,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1724509	AU	35	13,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1724510	AU	6 - 8,5	7,2	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1724510	AU	35	13,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1724511	AU	6 - 8,5	7,2	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1724511	AU	35	13,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1724512	AU	6 - 8,5	7,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1724512	AU	35	13,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1724513	AU	6 - 8,5	7,2	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1724513	AU	35	14	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1724514	AU	6 - 8,5	7,2	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1724514	AU	35	14,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1724515	AU	6 - 8,5	7,3	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1724515	AU	35	14,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1724516	AU	6 - 8,5	7,3	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1724516	AU	35	14,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1724517	AU	6 - 8,5	7,4	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1724517	AU	35	14,2	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1724536	AU	20	10	Valor no excedido
CLORUROS	mg/l	1724536	AU	400	5	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1724536	AU	35	7,2	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1724536	AU	10	0,2	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1724536	AU	50	2,2	Valor no excedido
PODER ESPUMOGENO	mm	1724536	AU	7	2	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1724536	AU	80	5	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1724537	AU	20	10	Valor no excedido
CLORUROS	mg/l	1724537	AU	400	5	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1724537	AU	35	6,23	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1724537	AU	10	0,2	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1724537	AU	50	2,9	Valor no excedido
PODER ESPUMOGENO	mm	1724537	AU	7	2	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1724537	AU	80	5	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1724538	AU	20	10	Valor no excedido
CLORUROS	mg/l	1724538	AU	400	5	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1724538	AU	35	25,93	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1724538	AU	10	0,2	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1724538	AU	50	10,2	Valor no excedido
PODER ESPUMOGENO	mm	1724538	AU	7	2	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1724538	AU	80	5	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1724539	AU	20	10	Valor no excedido
CLORUROS	mg/l	1724539	AU	400	5	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1724539	AU	35	7,33	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1724539	AU	10	0,2	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1724539	AU	50	0,7	Valor no excedido

PODER ESPUMOGENO	mm	1724539	AU	7	2	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1724539	AU	80	5	Valor no excedido

Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1724413	AU	86400	81544,32	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1724414	AU	86400	85250,88	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1724415	AU	86400	85250,88	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1724416	AU	86400	83393,28	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1724417	AU	86400	81544,32	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1724418	AU	86400	83393,28	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1724442	AU	86400	85250,88	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1724465	AU	86400	81544,32	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1724466	AU	86400	81544,32	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1724467	AU	86400	83393,28	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1724468	AU	86400	83393,28	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1724492	AU	86400	83393,28	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1724493	AU	86400	83393,28	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1724517	AU	86400	81544,32	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1724518	AU	86400	81544,32	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1724519	AU	86400	85250,88	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1724520	AU	86400	83393,28	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1724521	AU	86400	83393,28	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1724522	AU	86400	85250,88	Valor no excedido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1724523	AU	86400	85250,88	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1724524	AU	86400	85250,88	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1724525	AU	86400	83393,28	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1724526	AU	86400	85250,88	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1724527	AU	86400	85250,88	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1724528	AU	86400	83393,28	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1724529	AU	86400	85250,88	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1724530	AU	86400	81544,32	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1724531	AU	86400	85250,88	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1724532	AU	86400	83393,28	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1724533	AU	86400	83393,28	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1724534	AU	86400	81544,32	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1724535	AU	86400	81544,32	Valor no excedido



Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el día 31-12-2016