



Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2017-1241-VII-NE-EI
Periodo:	09-2016
Rut:	96910300-1
Empresa:	EXPORTADORA DE MOSTO Y VINOS JUCOSOL S. A.
Establecimiento:	EXPORTADORA DE MOSTOS Y VINOS JUCOSOL (CURICO)
Punto de descarga:	PUNTO 1 (CANAL DE RIEGO CURICO)
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	SISS N°5338 de fecha 29-12-2008

Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	06-10-2016	Fecha Límite para Envío:	20-10-2016	Entrega dentro del plazo
-------------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	------------	-----------------------------

Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	2	9	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
COLIFORMES FECALES	2	9	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
DBO5	2	1	No informa el parámetro en la frecuencia exigida
FOSFORO	2	1	No informa el parámetro en la frecuencia exigida
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	2	1	No informa el parámetro en la frecuencia exigida
PH	4	9	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PODER ESPUMOGENO	2	1	No informa el parámetro en la frecuencia exigida
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	2	1	No informa el parámetro en la frecuencia exigida
SULFATOS	2	1	No informa el parámetro en la frecuencia exigida
SULFUROS	2	1	No informa el parámetro en la frecuencia exigida
TEMPERATURA	4	9	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada

Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1833578	AU	1000	<2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1833578	AU	6 - 8,5	7,2	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1833578	AU	35	15,6	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1833579	AU	1000	<2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1833579	AU	6 - 8,5	7,3	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1833579	AU	35	15,9	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1833580	AU	1000	<2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1833580	AU	6 - 8,5	7,3	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1833580	AU	35	16,1	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1833581	AU	1000	<2	Valor no excedido

PH	unidades de pH	1833581	AU	6 - 8,5	7,2	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1833581	AU	35	16,3	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1833582	AU	1000	<2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1833582	AU	6 - 8,5	7,2	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1833582	AU	35	16,5	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1833583	AU	1000	<2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1833583	AU	6 - 8,5	7,2	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1833583	AU	35	16,5	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1833584	AU	1000	<2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1833584	AU	6 - 8,5	7,2	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1833584	AU	35	16,7	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1833585	AU	1000	<2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1833585	AU	6 - 8,5	7,2	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1833585	AU	35	16,9	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1833586	AU	1000	<2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1833586	AU	6 - 8,5	7,2	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1833586	AU	35	16,9	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1833587	AU	35	<2	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1833587	AU	10	<0,1	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1833587	AU	50	1,2	Valor no excedido
PODER ESPUMOGENO	mm	1833587	AU	7	<5	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1833587	AU	80	<5	Valor no excedido
SULFATOS	mg/l	1833587	AU	1000	67	Valor no excedido
SULFUROS	mg/l	1833587	AU	1	<0,04	Valor no excedido

Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1833578	AU	1900	82,944	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1833579	AU	1900	48,384	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1833580	AU	1900	54,432	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1833581	AU	1900	62,208	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1833582	AU	1900	45,792	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1833583	AU	1900	62,208	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1833584	AU	1900	89,856	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1833585	AU	1900	98,496	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1833586	AU	1900	88,992	Valor no excedido



Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el día 24-04-2017