



Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2017-2466-VIII-NE-EI
Periodo:	11-2016
Rut:	96802690-9
Empresa:	MASISA S.A.
Establecimiento:	MASISA S.A. (CABRERO)
Punto de descarga:	PUNTO 1 (TABLEROS - CANAL AFL. ESTERO COIHUICO)
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	SISS N°1748 de fecha 21-06-2010

Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	20-12-2016	Fecha Límite para Envío:	20-12-2016	Entrega dentro del plazo
-------------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	------------	-----------------------------

Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
ALUMINIO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	30	31	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CLORUROS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
COLIFORMES FECALES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
DBO5	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	3	3	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PODER ESPUMOGENO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TEMPERATURA	3	3	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada

Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
PH	unidades de pH	1868536	AU	6 - 8,5	7,46	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1868536	AU	35	22,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1868537	AU	6 - 8,5	7,53	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1868537	AU	35	22,4	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1868538	AU	1000	<2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1868538	AU	6 - 8,5	7,67	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1868538	AU	35	22,9	Valor no excedido
ALUMINIO	mg/l	1868558	AU	5	0,084	Valor no excedido
CLORUROS	mg/l	1868558	AU	400	128	Valor no excedido
DBO5	mgO2/l	1868558	AU	35	11	Valor no excedido
PODER ESPUMOGENO	mm	1868558	AU	7	<0,8	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1868558	AU	80	2	Valor no excedido

Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1868527	AU	1320	147,835	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1868528	AU	1320	117,44667	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1868529	AU	1320	87,69167	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1868530	AU	1320	107,37167	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1868531	AU	1320	86,60333	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1868532	AU	1320	98,96	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1868533	AU	1320	89,36667	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1868534	AU	1320	100,285	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1868535	AU	1320	206,24667	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1868536	AU	1320	283,42667	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1868537	AU	1320	283,42667	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1868538	AU	1320	126,975	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1868539	AU	1320	91,90333	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1868540	AU	1320	87,31	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1868541	AU	1320	118,41333	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1868542	AU	1320	123,01167	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1868543	AU	1320	110,01333	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1868544	AU	1320	106,10667	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1868545	AU	1320	54,86833	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1868546	AU	1320	0	No informa el parámetro exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1868547	AU	1320	0	No informa el parámetro exigido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1868548	AU	1320	0	No informa el parámetro exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1868549	AU	1320	0	No informa el parámetro exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1868550	AU	1320	0	No informa el parámetro exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1868551	AU	1320	0	No informa el parámetro exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1868552	AU	1320	0	No informa el parámetro exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1868553	AU	1320	24,88833	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1868554	AU	1320	73,97167	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1868555	AU	1320	60,91	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1868556	AU	1320	44,29333	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1868557	AU	1320	151,425	Valor no excedido



Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el día 24-04-2017