



Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2017-2927-VI-NE-EI
Periodo:	12-2016
Rut:	94612000-6
Empresa:	DOLE CHILE
Establecimiento:	DOLE CHILE S.A. (SAN FERNANDO)
Punto de descarga:	PUNTO 1 (CANAL DE RIEGO CAÑADILLA)
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	SISS N°4400 de fecha 07-12-2006

Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	04-01-2017	Fecha Límite para Envío:	20-01-2017	Entrega dentro del plazo
-------------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	------------	-----------------------------

Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
ACEITES Y GRASAS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
DBO5	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
FOSFORO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PODER ESPUMOGENO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TEMPERATURA	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada

Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
PH	unidades de pH	1875042	AU	6 - 8,5	7,5	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1875042	AU	35	19,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1875043	AU	6 - 8,5	7,2	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1875043	AU	35	19,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1875044	AU	6 - 8,5	7,4	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1875044	AU	35	18,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1875045	AU	6 - 8,5	7,6	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1875045	AU	35	19,5	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1875046	AU	20	<5	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1875046	AU	35	21	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1875046	AU	10	2,76	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1875046	AU	50	4,32	Valor no excedido
PODER ESPUMOGENO	mm	1875046	AU	7	3	Valor no excedido

SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1875046	AU	80	9	Valor no excedido
-----------------------------------	------	---------	----	----	---	-------------------

Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1875042	AU	582	298,9	Valor no excedido



Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el día 24-04-2017