



Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2016-5088-VI-NE-EI
Periodo:	01-2016
Rut:	99530480-5
Empresa:	TRESMONTES LUCCHETTI AGROINDUSTRIAL S.A.
Establecimiento:	TRESMONTES LUCCHETTI AGROINDUSTRIAL S.A. (EX ACONCAGUA FOODS)
Punto de descarga:	PUNTO 1 (CANAL DE RIEGO SILVANO)
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	SISS N°4119 de fecha 27-12-2010

Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	19-02-2016	Fecha Límite para Envío:	22-02-2016	Entrega dentro del plazo
-------------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	------------	-----------------------------

Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
ACEITES Y GRASAS	4	2	No informa el parámetro en la frecuencia exigida
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	30	2	No informa el parámetro en la frecuencia exigida
COLIFORMES FECALES	4	2	No informa el parámetro en la frecuencia exigida
DBO5	4	2	No informa el parámetro en la frecuencia exigida
FOSFORO	4	2	No informa el parámetro en la frecuencia exigida
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	4	2	No informa el parámetro en la frecuencia exigida
PH	4	2	No informa el parámetro en la frecuencia exigida
PODER ESPUMOGENO	-	2	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	4	2	No informa el parámetro en la frecuencia exigida
TEMPERATURA	4	2	No informa el parámetro en la frecuencia exigida

Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1729931	AU	1000	<2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1729931	AU	6 - 8,5	7,64	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1729931	AU	35	16,8	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1729932	AU	1000	<2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1729932	AU	6 - 8,5	7,44	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1729932	AU	35	18,1	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1729933	AU	20	<4	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1729933	AU	35	3,68	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1729933	AU	10	<0,6	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1729933	AU	50	3,93	Valor no excedido
PODER ESPUMOGENO	mm	1729933	AU	7	<1	Valor no excedido

SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1729933	AU	80	20,5	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1729934	AU	20	<4	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1729934	AU	35	1,99	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1729934	AU	10	<0,6	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1729934	AU	50	3,46	Valor no excedido
PODER ESPUMOGENO	mm	1729934	AU	7	<1	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1729934	AU	80	4	Valor no excedido

Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1729931	AU	24000	6357	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1729932	AU	24000	8486	Valor no excedido



Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el día 31-12-2016