



Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2016-5616-X-NE-EI
Periodo:	02-2016
Rut:	77580630-3
Empresa:	DISTRIBUIDORA JA LTDA.
Establecimiento:	DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO)
Punto de descarga:	PUNTO 1 (ESTERO CUINCO)
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	SISS N°2848 de fecha 23-09-2010

Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	21-03-2016	Fecha Límite para Envío:	21-03-2016	Entrega dentro del plazo
-------------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	------------	-----------------------------

Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
ACEITES Y GRASAS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	1	29	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CLORUROS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
COLIFORMES FECALES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
DBO5	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
FOSFORO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	12	1	No informa el parámetro en la frecuencia exigida
PODER ESPUMOGENO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TEMPERATURA	12	1	No informa el parámetro en la frecuencia exigida

Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1744850	AU	1000	<2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1744850	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1744850	AU	40	18,9	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1744861	AU	50	<5	Valor no excedido
CLORUROS	mg/l	1744861	AU	2000	24	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1744861	AU	300	4	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1744861	AU	15	0,67	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1744861	AU	75	1,62	Valor no excedido
PODER ESPUMOGENO	mm	1744861	AU	7	<2	Valor no excedido

SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1744861	AU	300	<5	Valor no excedido
-----------------------------------	------	---------	----	-----	----	-------------------

Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1744832	AU	480	53	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1744833	AU	480	127	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1744834	AU	480	129	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1744835	AU	480	119	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1744836	AU	480	106	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1744837	AU	480	111	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1744838	AU	480	0	No informa el parámetro exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1744839	AU	480	100	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1744840	AU	480	110	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1744841	AU	480	99	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1744842	AU	480	107	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1744843	AU	480	133	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1744844	AU	480	108	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1744845	AU	480	0	No informa el parámetro exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1744846	AU	480	114	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1744847	AU	480	118	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1744848	AU	480	112	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1744849	AU	480	105	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1744850	AU	480	62	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1744851	AU	480	106	Valor no excedido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1744852	AU	480	0	No informa el parámetro exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1744853	AU	480	68	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1744854	AU	480	99	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1744855	AU	480	109	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1744856	AU	480	105	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1744857	AU	480	110	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1744858	AU	480	101	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1744859	AU	480	0	No informa el parámetro exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1744860	AU	480	0	No informa el parámetro exigido



Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el día 31-12-2016