



Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2016-6506-X-NE-EI
Periodo:	03-2016
Rut:	77580630-3
Empresa:	DISTRIBUIDORA JA LTDA.
Establecimiento:	DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO)
Punto de descarga:	PUNTO 1 (ESTERO CUINCO)
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	SISS N°2848 de fecha 23-09-2010

Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	19-04-2016	Fecha Límite para Envío:	20-04-2016	Entrega dentro del plazo
-------------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	------------	-----------------------------

Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
ACEITES Y GRASAS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	1	31	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CLORUROS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
COLIFORMES FECALES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
DBO5	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
FOSFORO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	12	1	No informa el parámetro en la frecuencia exigida
PODER ESPUMOGENO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TEMPERATURA	12	1	No informa el parámetro en la frecuencia exigida

Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1754784	AU	1000	<2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1754784	AU	6 - 8,5	7,4	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1754784	AU	40	13,5	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1754798	AU	50	<5	Valor no excedido
CLORUROS	mg/l	1754798	AU	2000	44,9	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1754798	AU	300	3	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1754798	AU	15	<0,2	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1754798	AU	75	10,8	Valor no excedido
PODER ESPUMOGENO	mm	1754798	AU	7	<2	Valor no excedido

SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1754798	AU	300	<5	Valor no excedido
-----------------------------------	------	---------	----	-----	----	-------------------

Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1754767	AU	480	0	No informa el parámetro exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1754768	AU	480	0	No informa el parámetro exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1754769	AU	480	250	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1754770	AU	480	114	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1754771	AU	480	150	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1754772	AU	480	0	No informa el parámetro exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1754773	AU	480	0	No informa el parámetro exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1754774	AU	480	0	No informa el parámetro exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1754775	AU	480	0	No informa el parámetro exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1754776	AU	480	0	No informa el parámetro exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1754777	AU	480	0	No informa el parámetro exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1754778	AU	480	0	No informa el parámetro exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1754779	AU	480	67	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1754780	AU	480	45	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1754781	AU	480	102	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1754782	AU	480	83	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1754783	AU	480	88	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1754784	AU	480	76	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1754785	AU	480	0	No informa el parámetro exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1754786	AU	480	0	No informa el parámetro exigido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1754787	AU	480	0	No informa el parámetro exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1754788	AU	480	0	No informa el parámetro exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1754789	AU	480	0	No informa el parámetro exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1754790	AU	480	0	No informa el parámetro exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1754791	AU	480	0	No informa el parámetro exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1754792	AU	480	0	No informa el parámetro exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1754793	AU	480	0	No informa el parámetro exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1754794	AU	480	58	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1754795	AU	480	70	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1754796	AU	480	60	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1754797	AU	480	59	Valor no excedido



Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el día 31-12-2016