



Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2016-7597-X-NE-EI
Periodo:	05-2016
Rut:	77580630-3
Empresa:	DISTRIBUIDORA JA LTDA.
Establecimiento:	DISTRIBUIDORA JA LTDA. (OSORNO)
Punto de descarga:	PUNTO 1 (ESTERO CUINCO)
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	SISS N°2848 de fecha 23-09-2010

Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	16-06-2016	Fecha Límite para Envío:	20-06-2016	Entrega dentro del plazo
-------------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	------------	-----------------------------

Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
ACEITES Y GRASAS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	1	31	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CLORUROS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
COLIFORMES FECALES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
DBO5	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
FOSFORO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	12	1	No informa el parámetro en la frecuencia exigida
PODER ESPUMOGENO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TEMPERATURA	12	1	No informa el parámetro en la frecuencia exigida

Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1779280	AU	1000	<2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1779280	AU	6 - 8,5	7,2	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1779280	AU	40	14,1	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1779285	AU	50	<5	Valor no excedido
CLORUROS	mg/l	1779285	AU	2000	58,1	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1779285	AU	300	4	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1779285	AU	15	1,23	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1779285	AU	75	1,67	Valor no excedido
PODER ESPUMOGENO	mm	1779285	AU	7	<2	Valor no excedido

SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1779285	AU	300	<5	Valor no excedido
-----------------------------------	------	---------	----	-----	----	-------------------

Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1779254	AU	480	0	No informa el parámetro exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1779255	AU	480	44	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1779256	AU	480	83	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1779257	AU	480	72	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1779258	AU	480	79	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1779259	AU	480	71	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1779260	AU	480	80	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1779261	AU	480	0	No informa el parámetro exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1779262	AU	480	56	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1779263	AU	480	70	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1779264	AU	480	72	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1779265	AU	480	70	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1779266	AU	480	83	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1779267	AU	480	78	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1779268	AU	480	0	No informa el parámetro exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1779269	AU	480	45	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1779270	AU	480	63	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1779271	AU	480	71	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1779272	AU	480	64	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1779273	AU	480	74	Valor no excedido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1779274	AU	480	82	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1779275	AU	480	0	No informa el parámetro exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1779276	AU	480	44	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1779277	AU	480	77	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1779278	AU	480	69	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1779279	AU	480	74	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1779280	AU	480	66	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1779281	AU	480	66	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1779282	AU	480	0	No informa el parámetro exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1779283	AU	480	46	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1779284	AU	480	53	Valor no excedido



Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el día 31-12-2016