

Identificación de la Actividad

| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| Expediente: | DFZ-2016-8043-VI-NE-EI |
| Periodo: | 06-2016 |
| Rut: | 86547900-K |
| Empresa: | VIÑA SANTA RITA S.A. |
| Establecimiento: | VIÑA SANTA RITA S.A. (PALMILLA) |
| Punto de descarga: | PUNTO 1 (CANAL DE RIEGO BARQUINO) |
| Norma de Emisión: | DS.90/00 |
| RPM Vigente: | SISS N°274 de fecha 01-02-2010 |

Detalle de la Evaluación

| | | | | | |
|-------------------|-----------------------------|------------|-----------------------------|------------|-----------------------------|
| Control de Plazos | Fecha envío Autocontrol: | 18-07-2016 | Fecha Límite para Envío: | 20-07-2016 | Entrega dentro del plazo |
|-------------------|-----------------------------|------------|-----------------------------|------------|-----------------------------|

Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

| Parámetro | Frecuencia Mensual Exigida | Frecuencia Mensual Reportada | Comentario |
|------------------------------|----------------------------|------------------------------|---|
| CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA) | 1 | 2 | Informa el parámetro con la frecuencia solicitada |
| DBO5 | 1 | 1 | Informa el parámetro con la frecuencia solicitada |
| FOSFORO | 1 | 1 | Informa el parámetro con la frecuencia solicitada |
| NITROGENO TOTAL KJELDAHL | 1 | 1 | Informa el parámetro con la frecuencia solicitada |
| PH | 8 | 2 | No informa el parámetro en la frecuencia exigida |
| SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES | 1 | 1 | Informa el parámetro con la frecuencia solicitada |
| SULFUROS | 1 | 1 | Informa el parámetro con la frecuencia solicitada |
| TEMPERATURA | 8 | 2 | No informa el parámetro en la frecuencia exigida |

Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

| Parámetro | Unidad | Muestra | Tipo de Control | Límite exigido | Valor reportado | Comentario |
|-----------------------------|----------------|---------|-----------------|----------------|-----------------|-------------------|
| PH | unidades de pH | 1796365 | AU | 6 - 8,5 | 8 | Valor no excedido |
| TEMPERATURA | °C | 1796365 | AU | 35 | 15,5 | Valor no excedido |
| PH | unidades de pH | 1796366 | AU | 6 - 8,5 | 7,9 | Valor no excedido |
| TEMPERATURA | °C | 1796366 | AU | 35 | 17,1 | Valor no excedido |
| DBO5 | mg/l | 1796367 | AU | 35 | 7 | Valor no excedido |
| FOSFORO | mg/l | 1796367 | AU | 10 | 0,64 | Valor no excedido |
| NITROGENO TOTAL KJELDAHL | mg/l | 1796367 | AU | 50 | 4,52 | Valor no excedido |
| SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES | mg/l | 1796367 | AU | 80 | 6 | Valor no excedido |
| SULFUROS | mg/l | 1796367 | AU | 1 | <0,1 | Valor no excedido |

Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal

| Parámetro | Unidad | Muestra | Tipo de Control | Límite exigido | Valor reportado | Comentario |
|------------------------------|--------|---------|-----------------|----------------|-----------------|-------------------|
| CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA) | m3/d | 1796365 | AU | 200 | 73 | Valor no excedido |

| | | | | | | |
|------------------------------------|------|---------|----|-----|----|-------------------|
| CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA) | m3/d | 1796366 | AU | 200 | 97 | Valor no excedido |
|------------------------------------|------|---------|----|-----|----|-------------------|



Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el dia 31-12-2016